petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

BICENTENARIO de la NACION PARAGUAYA 1811-2011

LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 47/11 "ADQUISICION DE AUTOBOMBA PARA PETROPAR"

Asunción, 22 de Noviembre de 2011

ACLARACIÓN N° 2

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 47/11 "ADQUISICION DE AUTOBOMBA PARA PETROPAR", a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4° de la Ley 2051/03, las siguientes aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones:

CONSULTA N° 1:
Tanques de Agua y de Espuma:
El Pliego solicita tanque fabricado en Acero Inoxidable de 8.000 litros (4000 agua + 4000 de espuma), pero a su vez mencionan que el material requerido para los agentes extintores es de fibra de vidrio.
Consulta: ¿Se pueden cotizar ambos?, o ¿cuál de ellas es la correcta?

Respuesta 1: Solo tanque de Acero Inoxidable, no se puede cotizar otro

CONSULTA N° 2:
Sistema de Espuma:
El pliego solicita un sistema de dosificación automático del 1% al 8%. Lo lógico, por tratarse de una Refinería debería ser por presión balanceada, es decir, que pueda arrojar en distintos porcentajes de dosificación por las expulsiones.
Consulta: ¿Esto es correcto? O ¿qué sistema automático requieren?

Respuesta 2: Ver ADENDA N° 2

CONSULTA N° 3:
Cerramientos:
El pliego solicita puertas de aluminio, con cierres embutidos.
Consulta: ¿Se acepta como alternativa cortinas enrollables de aluminio?

Respuesta 3: Ver ADENDA N° 3.

CONSULTA N° 4:
Monitor:
El pliego solicita que este ubicado en la plataforma superior con accionamiento automático desde la cabina del conductor y manual desde el cañón.
Consulta: Significa que quieren un monitor telecomandado?

Respuestas 4. Si se requiere monitor telecomandado y manual.

Abog. Carlos Esquivel
Jefe Interino
U.O.C. - PETROPAR

CONSULTA N° 5:
Chasis:
El pliego solicita motor diesel de 310HP y 18.000 kg de capacidad, con representación de la marca en Paraguay. También solicita frenos ABS, cabina con cuerpo de aluminio extruido, etc.
Consulta: Esto no corresponde a un chasis "MERCOSUR", que tenga repuestos en Paraguay, apunta a un chasis Americano. Solicitamos que nos aclaren si podemos cotizar marcas comerciales no "customizadas" con representación en Paraguay (ej.: IVECO, Mercedes Benz, Ford, Volkswagen).

Respuesta 5: Se debe cotiza marcas comerciales con representación en Paraguay.

CONSULTA N° 6:
Lista de repuestos
En relación a la disponibilidad de los repuestos del carrozado o de la bomba propiamente, este será según un listado o paquete de repuestos a adquirir por licitación? Debido a que son materiales que se deben de importar según necesidad o pedido con un tiempo de entrega de unos 30 a 45 días de confirmada la orden de compra. En las indicaciones del pliego CGC 27,5 indica que debe de ser 10 días. Esto puede ser cambiado a plazos que correspondería a reposiciones por importación sobre pedido?

Respuesta 6: Ver ADENDA N°3

CONSULTA N° 7:
Garantía de repuestos.
La garantía de disponibilidad de repuestos y mantenimiento o Servís relativo al chasis puede ser por medio de una nota del representante de la marca del Chasis?

Respuesta 7: Puede ser mediante nota de representante en el país.

CONSULTA N° 8:
Garantía:
El periodo solicitado de 10 años, cuales son los parámetros contemplados?

Respuesta 8: Ver ADENDA N° 3

CONSULTA N° :
Representación:
La autobomba o carro bomba, consta de: un chasis + el sistema de bomba.
La carta de representación será por ambas partes del chasis por un lado y del sistema de equipamiento por otro lado?
Como el chasis se debe de comprar en Paraguay y enviar a carrozar al extranjero, existen dos temas que incluyen la representación, por un lado la compra del chasis por medio de un representante oficial de la marca elegida y por otro la representación del carrozado o equipamiento

Respuesta 9: Se requiere la carta de representación por el chasis

Abog. Carlos Esquivel
Secretario
U.O.C. - PETROPAR

CONSULTA N° 10:
Considerando que la Unidad solicitada por el ente, necesita un Diseño de Ingeniería a medida, para lo cual los posibles oferentes requieren de tiempos de diseño y presupuestales.
Esto no se podría presentar salvo que se trate de una empresa que ya tenga hecho su diseño y su presupuesto, según lo especificado por el ente.
Solicitamos por lo expuesto una prorroga en la presentación de oferta de por lo menos 7 (siete) días adicionales.

Respuesta 10: La presentación de oferta será de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

ABOG. CARLOS ESQUIVEL
JEFE - U.O.C.
PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR