DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 942/2014

"Construcción de Nuevos Alimentadores de Media Tensión SJB 04, SPA 05, CYO 04, en Distritos de los Departamentos de Misiones y Caaguazú"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA Nº 2

Asunción, 04 de marzo de 2014

Señor (es)

Con relación a la licitación de referencia comunicamos las siguientes respuestas y aclaraciones:

CONSULTA N° 1:

Debido a la inmensa cantidad de conexiones existente de los servicios de Copaco y Cable Visión, el Oferente debe incluir la adecuación, retiro y conexiones en la Planilla de precios.

RESPUESTA N° 1:

Las adecuaciones de las conexiones existentes de servicios de telefonía, internet, TV Cable y otros servicios, que emplean los sostenes de ANDE, correrán por cuenta y cargo de las prestadoras de dichos servicios.

CONSULTA N° 2:

¿Cuántas horas semanales de corte programados tiene estipulado la ANDE para cada Lote?

RESPUESTA N° 2:

Nos remitimos a lo señalado en la Observación de la Hoja 1 de cada Lote de la Planilla de Precios, que reza en el punto 1: "Deberá preverse eventuales trabajos con líneas vivas, cuando el servicio así lo requiera...". En consecuencia, el Contratista será el responsable de solicitar a esta ANDE los cortes programados que requiera, según los procedimientos vigentes, cuya duración dependerá de las condiciones del servicio, según la zona.

ANDE