ACLARACION N° 01/2014
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2014
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y OTROS, DE CARÁCTER PLURIANUAL"
ID N° 276.044

- **CONSULTAS EMITIDAS POR LOS POTENCIALES OFERENTES EN EL MARCO DEL PRESENTE LLAMADO:**

Pregunta 1. **Sección III – Capítulo 2. Plan de Entregas,** se indica un plazo de entrega de 15 (quince) días calendarios contados a partir del día siguiente a la recepción de la Orden de Compra. Al respecto deseamos manifestar que este plazo es claramente insuficiente para la provisión del Ítem 3. UPS de 20KVA, con las características y capacidad solicitadas. En ese sentido, respetuosamente solicitamos la extensión del plazo de entrega de este Ítem, a al menos 120 (ciento veinte) días calendarios, teniendo en cuenta los extensos periodos de tiempo necesarios para la fabricación e importación de este tipo de equipamientos de energía

Respuesta a la Consulta:
Se acepta la propuesta. Se procederá a la modificación del punto mencionado. (Ver ADENDA N° 02-2014)

Pregunta 2. **Sección I - Datos de la Licitación. Inciso IAO 33,** se indica: Se solicitará Muestras de los Bienes: Si. Al respecto, respetuosamente solicitamos omitir este requerimiento, o en su defecto indicarlo como preferencia u opcional, para el Ítem 3. UPS de 20 KVA, considerando que este tipo de equipo no se encuentra habitualmente disponible en Stock en nuestro mercado

Respuesta a la Consulta:
Se acepta la propuesta. Se procederá a la modificación del punto mencionado. (Ver ADENDA N° 02-2014)

Pregunta 3. **Sección III – Suministros Requeridos, Capítulo I. Especificaciones Técnicas. Ítem 3: UPS de 20KVA,** se solicita la instalación del mencionado equipo. En ese sentido, solicitamos la realización de una Visita Técnica al sitio, de modo a conocer con mayor detalle las condiciones de las instalaciones existentes, y el alcance del servicio requerido.

Respuesta a la Consulta:
Se acepta la propuesta. Se procederá a la modificación del punto mencionado. (Ver ADENDA N° 03-2014).

Pregunta 4. **Sección III - Suministros requeridos. Capítulo I. Especificaciones Técnicas. Ítem 3. UPS de 20 KVA,** características de salida, solicitamos sea aceptado el equipo UPS con estabilidad de frecuencia +/- 0,25%

Respuesta a la Consulta:
Ajustarse a las especificaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Rivan Funes
Responsable U.O.C.

Pregunta 5. **Sección III - Suministros requeridos. Capítulo I. Especificaciones Técnicas. Ítem 3. UPS de 20 KVA,** se expresa que la batería de la UPS debe ser reemplazable en caliente. Al respecto, respetuosamente solicitamos que este punto sea indicado como de preferencia u opcional, considerando que se contará con Bypass interno y externo, que permite perfectamente el reemplazo de las baterías, sin interrupción de la alimentación eléctrica a las cargas críticas de la Institución.

Respuesta a la Consulta:
Ajustarse a las especificaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Pregunta 6. **Sección III. Especificaciones Técnicas. Ítem N° 4. Proyector Interactivo: Solicitan Kit de Montaje para Pared,** consultamos si tal requisito podría considerarse opcional, teniendo en cuenta que esto no se considera como accesorio del equipo, ni tampoco limita sus aplicaciones en ninguna manera.

Respuesta a la Consulta:
Ajustarse a las especificaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Pregunta 7. **Sección III. Especificaciones Técnicas. Ítem N° 5. Proyector Normal: Solicitan Brillo de 3200 lúmenes,** Consultamos la posibilidad de ofertar proyectores con 3000 lúmenes, pero con relación de contraste 5000:1, con vida útil de lámpara de 3.500 horas y entrada de video HDMI – LAN, además de las solicitadas en ese punto, teniendo en cuenta mayores valores en los demás aspectos técnicos solicitados y de tal manera también mayor posibilidad para oferentes potenciales.

Respuesta a la Consulta:
Ajustarse a las especificaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Pregunta 8. **Sección III. Especificaciones Técnicas. Ítem N° 5. Proyector Normal: Solicitan entre los sistemas operativos WINDOWS 2000,** Consultamos si se pueden aceptar equipos compatibles con Windows 7/vista/XP/Mac OSX, pero no con Windows 2000, teniendo en cuenta que este sistema operativo es ya obsoleto y sin soporte de service pack por parte de Microsoft.

Respuesta a la Consulta:
Ajustarse a las especificaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

LIC. HIBAN FUNES
Responsable UOC