essap

Asunción, 21 de julio 2016

ACLARACION 01– LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/2016 "ADQUISICIÓN DE VALVULAS MOTORIZADAS PARA GOGA". ID N° 305700

Consulta:

El tipo AS 50 corresponde a un código de fabricante que hace referencia al tamaño, el parámetro equivalente sería la potencia mínima requerida?

Respuesta:

Es correcto. El tipo AS 50 se ofreció como dato de referencia (Código de Fabricante) y corresponde a la relación que debe tener la caja reductora de manera a que la válvula sea operada por un motor con la potencia y velocidad indicadas, bajo presión nominal.

Abog. Osmar Osorio
Unidad Operativa de Contrataciones
Essap S.A.

Abog. Osmar Osorio Kreitmayr
Asesor U.O.C.
ESSAP S.A.