LLAMADO MOPC N° 32/ 2016

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION" I.D. N° 306.798

Asunción, 11 de mayo de 2016

ADDENDA N° 05

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

Donde Dice

ITEM	DESCRIPCION	Unidad de Medida
1	Provisión e instalación de equipos de Aparatos de acondicionadores de aire tipo Split de 12.000 BTU/h, trifásico 380/220 volt, 50 Hz, frio/caliente. Deberán poseer como mínimo las siguientes características: Flujo de aire multidireccional. Equipo con refrigerantes naturales. Filtros para pureza de aire, Bajo consumo de energía, Control remoto On/Off. Incluye Kit de instalación.	Unidad
2	Provisión e instalación de equipos de Aparatos de acondicionadores de aire tipo Split de 18.000 BTU/h, trifásico 380/220 volt, 50 Hz, frio/caliente. Deberán poseer como mínimo las siguientes características: Flujo de aire multidireccional. Equipo con refrigerantes naturales. Filtros para pureza de aire, Bajo consumo de energía, Control remoto On/Off. Incluye Kit de instalación.	Unidad
3	Provisión e instalación de equipos de Aparatos de acondicionadores de aire tipo Split de 24.000 BTU/h, trifásico 380/220 volt, 50 Hz, frio/caliente. Deberán poseer como mínimo las siguientes características: Flujo de aire multidireccional. Equipo con refrigerantes naturales. Filtros para pureza de aire, Bajo consumo de energía, Control remoto On/Off. Incluye Kit de instalación	Unidad
4	Provisión e instalación de equipos de Aparatos de acondicionadores de aire tipo Split de 36.000 BTU/h, trifásico 380/220 volt, 50 Hz, frio/caliente. Deberán poseer como mínimo las siguientes características: Flujo de aire multidireccional. Equipo con refrigerantes naturales. Filtros para pureza de aire, Bajo consumo de energía, Control remoto On/Off. Incluye Kit de instalación	Unidad

OBS.: 1 -Los bienes deberán tener una garantía escrita de 1 (un) año.

Debe Decir

ITEM	DESCRIPCION	Unidad de Medida
1	Provisión e instalación de equipos de Aparatos de acondicionadores de aire tipo Split de 12.000 BTU/h, monofásico 380/220 volt, 50 Hz, frio/caliente. Deberán poseer como mínimo las siguientes características: Flujo de aire multidireccional. Equipo con refrigerantes naturales. Filtros para pureza de aire, Bajo consumo de energía, Control remoto On/Off. Incluye Kit de instalación.	Unidad
2	Provisión e instalación de equipos de Aparatos de acondicionadores de aire tipo Split de 18.000 BTU/h, monofásico trifásico 380/220 volt, 50 Hz, frio/caliente. Deberán poseer como mínimo las siguientes características: Flujo de aire multidireccional. Equipo con refrigerantes naturales. Filtros para pureza de aire, Bajo consumo de energía, Control remoto On/Off. Incluye Kit de instalación.	Unidad
3	Provisión e instalación de equipos de Aparatos de acondicionadores de aire tipo Split de 24.000 BTU/h, monofásico 380/220 volt, 50 Hz, frio/caliente. Deberán poseer como mínimo las siguientes características: Flujo de aire multidireccional. Equipo con refrigerantes naturales. Filtros para pureza de aire, Bajo consumo de energía, Control remoto On/Off. Incluye Kit de instalación	Unidad
4	Provisión e instalación de equipos de Aparatos de acondicionadores de aire tipo Split de 36.000 BTU/h, trifásico 380/220 volt, 50 Hz, frio/caliente. Deberán poseer como mínimo las siguientes características: Flujo de aire multidireccional. Equipo con refrigerantes naturales. Filtros para pureza de aire, Bajo consumo de energía, Control remoto On/Off. Incluye Kit de instalación	Unidad

OBS.: 1 -Los bienes deberán tener una garantía escrita de 1 (un) año.

PAOLA SANCHEZ
A.C. M.O.P.C.

Lic. LILIAN CAÑETE
Directora
Unidad Operativa de Contratación