ADENDA N° 01

Asunción, 6 de febrero de 2014

SEÑORES: OFERENTES

El Servicio Nacional de Promoción Profesional emite la Adenda N° 01 del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas LCO N° 05/2014 para "SERVICIOS DE INTERNET - AD REFERENDUM - PLURIANUAL", con ID N° 266. 754.

Donde dice:

Sección III. Suministros Requeridos

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

		SERVICIO DE HOUSING
26	Housing Corporativo	**1- Provisión espacio de 4 U + 01 IP publica**, las instalaciones deberán estar dentro de un espacio físico propio del oferente y no (no subarrendada) (excluyente), El Housing deberá estar instalado en una sala técnica Equipada con: *Sistema de Refrigeración en redundancia, * Detectores de humo y cámaras de video, *La instalación además deberá cumplir con los requisitos de seguridad contra incendio (puertas, materiales de construcción, ductos), deberá contar con extintores de incendios tipo espuma química, con botón de descarga manual y/o descarga automática. *Conexión directa al CORE principal de Internet del proveedor por doble cableado de fibra en redundancia. *Sistema de por lo menos 4 UPS en Paralelas y en Redundancia (2+2) como mínimo de 15 Kva. *Contar con generadores a gasoil en redundancia de autonomía de 12 Hs. y contrato de pre-compra de combustible para reabastecimiento en el día (a cargo del proveedor) *Racks metálicos con puertas perforadas de 22 pulgadas y 1 metro de fondo. *Sistema de acceso con tarjeta electrónica, restringida por niveles de acceso. *Portería con seguridad y monitoreo 24x7. ***OBS: el SNPP podrá designar a un representante para verificar que las instalaciones cumplan con las implementaciones mencionadas.-**

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO * SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL * UNIDAD OP. CONTRAT. *

Debe decir:

Sección III. Suministros Requeridos

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

		SERVICIO DE HOUSING
26	Housing Corporativo	**1- Provisión espacio de 4 U + 01 IP publica**, las instalaciones deberán estar dentro de un espacio físico propio del oferente y no (no subarrendada) (excluyente), El Housing deberá estar instalado en una sala técnica Equipada con: *Sistema de Refrigeración en redundancia, * Detectores de humo y cámaras de video,*La instalación además deberá cumplir con los requisitos de seguridad contra incendio (puertas, materiales de construcción, ductos), deberá contar con extintores de incendios tipo espuma química, con botón de descarga manual y/o descarga automática. *Conexión directa al CORE principal de Internet del proveedor por doble cableado de fibra en redundancia. *Sistema de UPS paralelas y en redundancia para soportar como mínimo 12 horas de Autonomía en caso de cortes de suministro eléctrico *Racks metálicos con puertas perforadas de 22 pulgadas y 1 metro de fondo. *Sistema de acceso con tarjeta electrónica, restringida por niveles de acceso. *Portería con seguridad y monitoreo 24x7. ***OBS: el SNPP podrá designar a un representante para verificar que las instalaciones cumplan con las implementaciones mencionadas.-**

Atentamente.

LIC. ANA LETICIA SEGOVIA MARSÁ
Directora Interina de la U.O.C
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL