LCO Nº 18/2016 "ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, ESCANER Y OTROS EQUIPOS DE OFICINAS" ID Nº 306.388.-

ADENDA Nº 04

1. **Sección III. Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas - Queda modificada conforme se detalla a continuación:**

11	39121004-024	UPS de 800 VA	Potencia de Salida: 800 VA, Tensión de Salida: 220 a 240 v, Frecuencia: 50 Hz, Tipo: debe tener la opción de funcionar como torre, Tipo de Enchufe: Nema 5-15 (toma americana), Longitud de Cable: 1,2 Metros, Cantidad de Cables de Alimentación: 2 (se refiere a cables de salida), Interfaces: RJ45 – USB (Interface serial para conexión a PC con adaptador USB), Interruptor de Emergencia: Opcional, Pantalla Frontal: Indicador de Parámetros Eléctricos y Estado, Con Barra LED para Estado en RED Batería (se aceptaran otros tipos de indicadores de batería, siempre que indiquen gráficamente el porcentaje de carga), Temperatura de Trabajo: 0-40 Grados Celsius, Humedad Relativa: 20-95%, Batería: 1 Pieza con Autonomía de 15 minutos (Se aceptaran mas de 2 baterías, siempre que estén contenidas dentro de la carcasa del equipo, y se mantenga la autonomía solicitada, la cantidad de repuesto de baterías a ser previstas con cada equipo deberá ser de 50% del total), Forma de Onda: Senoidal, Certificaciones: CE, UL, EN 50091-1, EN 50091-2 - (se aceptaran certificaciones similares o superiores o las solicitadas, debidamente documentadas), Garantía: Reparación o Reemplazo por 2 Años.
12	39121004-018	UPS de 1500 VA	Potencia de Salida: 1500 VA o superior, Tensión de Salida: 220 a 240 v, Frecuencia: 50 Hz, Tipo: Debe Tener la Opción de Funcionar como torre, Tipo de Enchufe: Nema 5-15 (toma americana), Longitud de Cable: 1,2 Metros, Cantidad de Cables de Alimentación: 2 (se refiere a cables de salida), Interfaces: RJ45 – USB (Interface serial para conexión a PC con adaptador USB), Interruptor de Emergencia: Opcional, Pantalla Frontal: Indicador de Parámetros Eléctricos y Estado, Con Barra LED para Estado en RED Batería (se aceptaran otros tipos de indicadores de bateria, siempre que indiqengraficamente el porcentaje de carga), Temperatura de Trabajo: 0-40 Grados Celsius, Humedad Relativa: 20-95%, Batería: 1 o 2 Pieza con Autonomía de 30 minutos (Se aceptaran mas de 2 baterias, siempre que esten contenidas dentro de la carcasa del equipo, y se mantenga la autonomia solicitada, la cantidad de repuesto de baterias a ser previstas con cada equipo debera ser de 50% del total), Forma de Onda: Senoidal, Certificaciones: CE, UL, EN 50091-1, EN 50091-2 - (se aceptaran certificaciones similares o superiores o las solicitadas, debidamente documentadas), Garantía: Reparación o Reemplazo por 2 Años

COMANDO DE LA ARMADA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 – JEFATURA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Augusto Cesar Aguiar Cristaldo
CAP F DEM – Jefe UOC Nº 3