ADENDA Nº 1 de 31 de mayo de 2019.

CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2019

Adquisición de UPS Central - ID: 358.414

Por el cual se modifica el *Anexo C, Especificaciones técnicas;* *los siguientes puntos quedando redactado de la siguiente forma*:

1. Donde Dice

Salida	
Tensión de salida	Seleccionable 380, 415, 480VAC (3PH)
Eficiencia con carga completa	Igual o superior 96%

Debe Decir

Salida	
Tensión de salida	**Seleccionable 380, 400, 415VAC (3PH)**
Eficiencia con carga completa	**Igual o superior 95%**

2. Donde Dice

Otras exigencias	
Protección contra Sobrecarga	Igual o mejor que 340 Joules
Filtrado	Debe cumplir con UL 1449

Debe decir

Otras exigencias	
Protección contra Sobrecarga	**Igual o mejor que 340 Joules (Opcional)**
Filtrado	**Debe cumplir con UL 1449 (Opcional)**

TODO LO DEMÁS PERMANECE FIRME Y SIN VARIACIÓN.

ATENTAMENTE,

COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL
VITAM IMPENDERE VERO
S-UOC
U. N. A.

Oscar Israel Careaga O.
Responsable S-UOC