CREDITOS PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY

Herib Campos Cervera 886
casi Aviadores del Chaco.
Edificio Australia 3° y 4° piso
(595 21) 606020 (RA)
Asunción, Paraguay

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

AFD AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

Asunción, 10 de enero de 2017

Señores:

.....

La Unidad Operativa de Contratación de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) tiene el agrado de dirigirse a Usted/es, a fin de remitirle la **ACLARATORIA N° 03** del Llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas** para **"ADQUISICIÓN DE GENERADOR PARA EL DATACENTER" – AD REFERÉNDUM 2017,** con **ID N° 309.700.-**

Consulta 1

Solicitamos que sean aceptados Grupos Generadores con motor diésel con Regulador Mecánico en reemplazo al Regulador Electrónico, solicitado en el PBC.

Respuesta: Debido a la función crítica del Grupo Generador para el Datacenter de la AFD y teniendo en cuenta el riesgo operacional de contar con equipos con reguladores mecánicos, el oferente deberá ajustarse a lo requerido en el PBC.

Consulta 2

Solicitamos que también sean aceptadas normas de compatibilidad electromagnéticas similares o superiores, en reemplazo de la Radiofrecuencia conforme a la normas europea EN61000-6.

Respuesta: Considerando la necesidad de la Convocante, el oferente deberá ajustarse a lo requerido en el PBC.

Consulta 3

Consultamos nos confirmen si los porcentajes de carga establecidos para las especificaciones del consumo de combustible, se toman sobre la capacidad de 110 KVA del Generador, según se solicita: "100% menor o igual a 23 litros; 75% menor o igual a 18 litros; 50% menor o igual a 13 litros".

Respuesta: Se aclara que en el PBC se solicita un Equipo Generador del Grupo Electrógeno de 110 Kva o superior y que los porcentajes mostrados en el PBC, corresponden a la capacidad mínima solicitada para el Grupo Generador; considerando que la convocante desconoce la capacidad del equipo que será propuesto por el oferente, de lo que dependerá la relación de porcentaje de carga y consumo.

AFD RONALDO BRITEZ Unidad Operativa de Contratación

AFD RUDY EDWARDS Unidad Operativa de Contratación

AFD MARCELO SEGOVIA Encargado de TI

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO AFD

CREDITOS PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY
Herib Campos Cervera 886
casi Aviadores del Chaco.
Edificio Australia 3° y 4° piso
(595 21) 606020 (RA)
Asunción, Paraguay

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

FAFD AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

Consulta 4

Solicitamos puedan ser ofertados Generadores con valores de consumo de combustible similares, considerando que este parámetro no afectará de manera sensible la operación del Generador, según se solicita: "100% menor o igual a 23 litros; 75% menor o igual a 18 litros; 50% menor o igual a 13 litros".

Respuesta: Se aclara que en el PBC se solicita un Equipo Generador del Grupo Electrógeno de 110 Kva o superior y que los porcentajes mostrados en el PBC, corresponden a la capacidad mínima solicitada para el Grupo Generador; considerando que la convocante desconoce la capacidad del equipo que será propuesto por el oferente, de lo que dependerá la relación de porcentaje de carga y consumo.

Sin otro particular lo saludamos cordialmente.

RONALDO BRÍTEZ
Analista Legal de UOC

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

RUDY EDWARDS
Coordinador de UOC

Marcelo Segovia

MARCELO SEGOVIA
Encargado de Tecnologia de la Información