LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL N° 01/2015
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE ASUNCION Y AREA METROPOLITANA"
SEPA: PMSAS-139-LPI –B
DNCP: ID N° 295354

CIRCULAR N° 1

- **Pregunta 1: ¿Los pozos cuentan con fibra óptica?**
  Respuesta 1: Los Pozos no cuentan con fibra óptica, así como algunos Centros de Distribución. Dicha instalación del Sistema de Red estará a cargo de Prestador de Servicios de la ESSAP, que estará lista para la etapa de implementación de este contrato.

- **Pregunta 2: En el documento de licitación no encontramos información de todos los Centros de Distribución**
  Respuesta 2: Solo a modo de información se hicieron las descripciones aleatorias de algunos Centros de Distribución para entender mejor lo solicitado. El oferente debe considerarlos a todos en su cotización. Para mayor información se realizará visitas en esos sitios, que en breve se emitirá el calendario de las mismas a través de una adenda.

- **Pregunta 3: ¿La comunicación será por Wifi o por fibra óptica?**
  Respuesta 3: La Comunicación se hará por Fibra Óptica.

- **Pregunta 4: En el documento hablan de 21 pozos y solo 16 aparecen con PBC, cuales se van a controlar?**
  Respuesta 4: Los Pozos que están activos, según está indicado la Planilla dentro de las especificaciones técnicas.

  Pregunta 5: De donde depende los pozos profundos?
  Respuesta 5: Cada uno de los pozos son independientes unos de otros.

- **Pregunta 6: Especificar que parte de la sección va a monitonear cada licencia de Scada**
  Respuesta 6: Se hará de conformidad a lo que se describe en el Documento de licitación de Especificación Técnica.

- **Pregunta 7: Lo que se plantea es solo dar alarma, si es así de qué forma y dónde?**
  Respuesta 7: El Alarma se activará en el Sistema Scada.

- **Pregunta 8: El tipo de red planteado a cargo de quién quedaría y qué incluiría?**
  Respuesta 8: La red quedara a cargo del Prestador de Servicios: La ESSAP S.A.

- **Pregunta 9: ¿Quién haría la validación de la red?**
  Respuesta 9: La validación de la Red lo hará la ESSAP S.A., en su carácter de prestador de Servicio.

- **Pregunta 10: ¿Se debe remplazar las protecciones de los motores para la instalación de las alarmas?**
  Respuesta 10: Esta tarea quedara a cargo de la ESSAP S.A.

- **Pregunta 11: Todo lo que sea medidores deben ser montados?**
  Respuesta 11: Los montajes de medidores para los pozos estarán a cargo del Oferente.

- **Pregunta 12: Los servidores van a estar específicamente para el uso del scada?**
  Respuesta 12: Si, los servidores serán exclusivamente para el Sistema SCADA.

- **Pregunta 13: Habrá reajuste de precio?**
  Respuesta 13: No habrá reajuste de precio, conforme se indica en la IAL XX de la Sección

- **Pregunta 14:** En relación a la IAL 6.1 b) Sub Item 1 que dice: "El Licitante deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con el siguiente requisito: Participación como único Proveedor o como miembro de un Consorcio de haber llevado a cabo satisfactoriamente por lo menos 2 contratos en los últimos 5 años, de Sistemas SCADA, como mínimo de similares características funcionales/técnicas, complejidad y tamaño al requerido en esta licitación. Un sistema SCADA de similares características al requerido en esta licitación, es aquel que cumple con los siguientes requisitos: **(a)** destinado a distribución de servicios y/o productos de consumo masivo para una población mínima de 100 mil habitantes; (b) que incluya el suministro de bienes y servicios de diseño e instalación de sistemas y capacitación para puesta en servicio. **Consultamos si en caso de consorcio es suficiente que uno de os integrantes cumpla con el requisito"?**
  Respuesta 14: En la misma Sección y numeral del PBC, está claramente indicado los siguiente: "En caso de Consorcios todas las partes combinadas deben cumplir el requisito para todos los parámetros".

- **Pregunta 15: En las especificaciones técnicas en los centros de distribución habla de anexos de ubicación y no lo visualizamos.**
  Respuesta 15: Se anexa en esta Circular un plano que facilita identificar la ubicación de los centros de distribución.

11 de mayo de 2015

Ing. Roberto Bogado
Coordinador Componente 2
PMSAS – ESSAP S.A.