Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8

San Lorenzo, 20 de octubre de 2011

ADENDA Nº 1

AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 223964, para la "ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA UPS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

EN LA PÁGINA 4 DEBE LEERSE:

15. **Las ofertas deberán ser recibidas** por la Convocante en la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado sito en Ruta Mcal. Estigarribia Km. 11 - Campus de la UNA y a más tardar **el día MIÉRCOLES 26/10/2011** hasta las **8:00 horas**. La Convocante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba la Convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

16. **La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura** de las ofertas en público en la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado sito en Ruta Mcal. Estigarribia Km. 11 - Campus de la UNA, **el día MIÉRCOLES 26/10/2011** a las **8:30 horas**. Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21909.

EN LA PÁGINA 7 DEBE LEERSE:

PLANILLA DE PRECIOS

Ítem	Catalogo	Descripción	Marca del Producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	26111705-004	**Batería para UPS ROTATIVA TIPO GELSEA DE 10 KVA MARCA LEROY SOMER, CON ROTULO PATRIMONIAL 016.03.01.268 INSTALADA EN EL RECTORADO SEDE ASUNCIÓN,** con las siguientes características: Baterías de 12 V – 17 A, libre de mantenimiento, selladas con válvula anti explosión y separadores AGM. Dimensiones: 180 mm de largo, 76 mm de ancho y 168 mm de alto. Autonomía: 30 minutos. Vida útil: 2 (Dos) años como mínimo. Descarga: lenta. Certificación de Calidad Internacional Estándares Garantía: mínimo 12 meses			Unidad	Unidad	1	32		
2	26111705-004	**Batería para UPS DE 40 KVA MARCA EIE SENIOR SERIE 6731-01, CON ROTULO PATRIMONIAL 028.01.00.5548 INSTALADA EN LA BIBLIOTECA CENTRAL,** con las siguientes			Unidad	Unidad	1	16		

Lic. Blas Pablo Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Ítem	Catalogo	Descripción	Marca del Producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		características: Baterías de 12 V – 65 A, selladas libre de mantenimiento. Autonomía: 40 minutos. Vida útil: 2 (Dos) años como mínimo. Descarga: lenta. Certificación de Calidad Internacional Estándares Garantía: mínimo 12 meses								
3	26111705-004	**Batería para UPS DE 10 KVA MARCA APS, CON ROTULO PATRIMONIAL N° 028.01.00.06525 INSTALADA EN LA INCUNA.** Voltaje por Unidad: 12V 5 A, selladas libre de mantenimiento. Dimensiones: 9 cm de largo, 7 cm de ancho y 10 cm de alto. Autonomía: 40 minutos. Vida útil: 2 (Dos) años como mínimo. Descarga: lenta. Garantía: mínimo 12 meses. Capacidad: 34W con rango de descarga de 15 minutos con alta eficiencia. Material contenedor: ABS (UL94-HB/File E50263). Resistencia de incendio: (UL94-V0/File E88637). Terminal: F2-Faston Tab 250. Peso aproximado: 2,7 Kg. Aprox. Certificación de Calidad Internacional Estándares. Garantía: mínimo 12 meses.			**Unidad**	**Unidad**	**1**	**16**		
4	26111705-004	**Batería para UPS DE 40 KVA MARCA AROS MODELO ST 40-80, CON ROTULO PATRIMONIAL N° 028-01-00-06515 INSTALADA EN EL CEMIT.** Cantidad de celdas: 6. Voltaje por Unidad: 12V. Capacidad: 24W con rango de descarga de 15 minutos con alta eficiencia. Material contenedor: ABS(UL94-HB/File E50263). Resistencia de incendio: (UL94-V0/File E54297). Terminal: F1/F2-Faston Tab 187/250. Peso aproximado: 1,95 Kg. Certificación de Calidad Internacional Estándares. Garantía: mínimo 12 meses.			**Unidad**	**Unidad**	**1**	**48**		
		OBSERVACION: La provisión de las baterías incluye la instalación y puesta en marcha de las en las UPSs de las distintas dependencias del Rectorado de la UNA.								

Lic. Elías Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Ítem	Catalogo	Descripción	Marca del Producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
TOTAL Gs. (IVA Incluido)										0

EN LA PÁGINA 9 DEBE LEERSE:

CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 223964, para la "ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA UPS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

1. Cantidad de los bienes, Descripción, Especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos.

Ítem	Catalogo	Descripción	Marca del Producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	26111705-004	**Batería para UPS ROTATIVA TIPO GELSEA DE 10 KVA MARCA LEROY SOMER, CON ROTULO PATRIMONIAL 016.03.01.268 INSTALADA EN EL RECTORADO SEDE ASUNCIÓN,** con las siguientes caracteristicas: Baterías de 12 V – 17 A, libre de mantenimiento, selladas con válvula anti explosión y separadores AGM. Dimensiones: 180 mm de largo, 76 mm de ancho y 168 mm de alto. Autonomía: 30 minutos. Vida útil: 2 (Dos) años como mínimo. Descarga: lenta. Certificación de Calidad Internacional Estándares Garantía: mínimo 12 meses			Unidad	Unidad	1	32		
2	26111705-004	**Batería para UPS DE 40 KVA MARCA EIE SENIOR SERIE 6731-01, CON ROTULO PATRIMONIAL 028.01.00.5548 INSTALADA EN LA BIBLIOTECA CENTRAL,** con las siguientes características: Baterías de 12 V – 65 A, selladas libre de mantenimiento. Autonomía: 40 minutos. Vida útil: 2 (Dos) años como mínimo. Descarga: lenta. Certificación de Calidad Internacional Estándares Garantía: mínimo 12 meses			Unidad	Unidad	1	16		

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8

Ítem	Catalogo	Descripción	Marca del Producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
3	26111705-004	**Batería para UPS DE 10 KVA MARCA APS, CON ROTULO PATRIMONIAL N° 028.01.00.06525 INSTALADA EN LA INCUNA.** Voltaje por Unidad: 12V 5 A, selladas libre de mantenimiento. Dimensiones: 9 cm de largo, 7 cm de ancho y 10 cm de alto. Autonomía: 40 minutos. Vida útil: 2 (Dos) años como mínimo. Descarga: lenta. Garantía: mínimo 12 meses. Capacidad: 34W con rango de descarga de 15 minutos con alta eficiencia. Material contenedor: ABS (UL94-HB/File E50263). Resistencia de incendio: (UL94-V0/File E88637). Terminal: F2-Faston Tab 250. Peso aproximado: 2,7 Kg. Aprox. Certificación de Calidad Internacional Estándares. Garantía: mínimo 12 meses.			**Unidad**	**Unidad**	**1**	**16**		
4	26111705-004	**Batería para UPS DE 40 KVA MARCA AROS MODELO ST 40-80, CON ROTULO PATRIMONIAL N° 028-01-00-06515 INSTALADA EN EL CEMIT.** Cantidad de celdas: 6. Voltaje por Unidad: 12V. Capacidad: 24W con rango de descarga de 15 minutos con alta eficiencia. Material contenedor: ABS(UL94-HB/File E50263). Resistencia de incendio: (UL94-V0/File E54297). Terminal: F1/F2-Faston Tab 187/250. Peso aproximado: 1,95 Kg. Certificación de Calidad Internacional Estándares. Garantía: mínimo 12 meses.			**Unidad**	**Unidad**	**1**	**48**		
		OBSERVACION: La provisión de las baterías incluye la instalación y puesta en marcha de las en las UPSs de las distintas dependencias del Rectorado de la UNA.								
TOTAL Gs. (IVA Incluido)										0

Todas las demás clausulas del Pliego de Bases y Condiciones quedan vigentes.
Atentamente

Lic. **BLAS PUBLIO VERA M.**
Director
Dirección de Contrataciones