Asunción, 01 de marzo de 2016.-

Señores
OFERENTES
Presente

Ref.: Contratación Directa Nº 02/2016
"ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA TRIFÁSICO", ID Nº 304173.

ACLARACIÓN Nº 01

En relación a la consulta realizada por los oferentes se remite la siguiente aclaracion:

Consulta: Indicar la capacidad del transformador existente en el Campo Experimental de YHOVY a ser desmontado?

Respuesta: La capacidad del transformador a ser desmontado es de **100 Kva**

Atentamente,

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Dirección de Contrataciones

Lic. Miriam Oviedo
Directora
Dirección de Contrataciones - IPTA