ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
1	40101701-011	4	Unidad	Aire Acondicionado de 12000 BTU	-**Tipo de compresor**: rotativo de 220V/50Hz, para uso con gas refrigerante R22. - **Sistema de puesta en servicio**: con control a distancia con pantalla LCD. Mando alternativo ON/OFF en el equipo. - **Sistema de calefacción**: sistema de válvula inversora para calefacción. - **Sistema de conexión del condensador y evaporador**: deberá contar con un kit de conexión de cañería de acuerdo a la necesidad. Kit de conexión eléctrica para comando. - **Sistema de montaje**: la unidad condensadora deberá contar con un soporte de hierro en un lugar adecuado para su montaje.
2	40101604-003	25	Unidad	Ventilador de Pie	Del tipo pie, diseñados para funcionar en forma continua 06 horas (mínima). Motores monofásicos, carcasa en pvc y/o metálica con acabado anticorrosivo, cromado o pintura epoxi, hélices o aletas de 45 cm. De diámetro (mínimo) en pvc o plancha metálicas terminación cromadas pre galvanizadas o pintura epoxi. Las hélices o aletas tendrán una rejilla de protección metálica con terminación cromadas pre galvanizadas o pintura epoxi. La base será metálica o en pvc pesado serán oscilantes, regulación vertical y mínimo con 03 velocidades de regulación. Los equipos (ventiladores) deben ser entregados ensamblados y con prueba de funcionamiento.