VIENE DE LA LAMINA 1/3

RUTA TRANSCHACO

col. LPAHH° 1- 8
APHH°S3
PTBT
12/200

PD N° 4
col. LPAHH° 5
TRAFO DE 25 KVA.

escuela

col. LPAHH° 1- 8
APHH°S3
PTBT
12/200

PD N° 5
col. LPAHH° 5
TRAFO DE 25 KVA.

OBRA A SER
EJECUTADA POR TERCEROS

TODOS LOS MA
LAS ESPECIFICA
EL INTERESADO
OBRAS CERTIF
ENSAYO Y CAT

TERIALES DEBERAN CUMPLIR CON
CIONES TECNICAS DE ANDE.
DEBERA PRESENTAR AL FISCAL DE
CADO ISO 9000, PROTOCOLO DE
ALOGO DE DICHOS MATERIALES.

LOS MATERIALES RE ETIRADOS NO REUTILIZADOS DE LA RED
DEBERAN SER DEVU ELTO EN SU TOTALIDAD A LA ANDE

col. LPAHH° 6
APHH°S3
PTBT
12/200

RUTA TRANSCHACO

PD N° 6

col. LPAHH° 6
APHH°S3
PTBT
12/200

ANTENA
DE TELEFONÍA
MÓVIL

NOTA

los soste enes no indicados son 12/200 con cimentacion tipo NCR II
y estructu ras tipo LPAHH° 1 (16) BT y APHH° 3 (400 w. vapor de sodio)

RUTA TRANSCHACO

col. LPAHH° 6
APHH°S3
PTBT
12/200

MUNICIPALIDAD DE VILLA
DIRECCIÓN DE OBRAS CONSTRUCCIO
APROBAD
Permiso Nº: 45/14
Fecha: 05/08/2014
Recibo N: EXONERADO
Firma:

Resumen lamina 2 de 3

AMPLIACIÓN RED BT LÍNEA PREENSANBLADA 2X16 mm ² : 3.675 m.
AMPLIACIÓN RED BT LÍNEA PREENSANBLADA 4X16 mm ² : 52 m.
MONTAJE DE AP 400 W. VAPOR DE SODIO CON BRAZO LARGO : 90 unidades
MONTAJE DE TRAFO DE 25 KVA. : 3 Unidades

col. LPAHH° 1- 8
APHH°S3
PTBT
12/200

PD N°.6
col. MTDH° 1
12/300
LPAHH° 5
TRAFO DE 25 KVA.

col. LPAHH° 6
APHH°S3
PTBT
12/200

promedio de 13 m. del eje de vía

DETALLE
CON SOSTÉN DE 12 m.

corte

VER
LAMINA 3/3

NOMENCLATURA

- PD AEREO PROYECTADO
- PD AEREO EXCLUSIVO
- PD AEREO A.N.D.E. (existente)
- P. HºAº 12 m.
- P. HºAº 9 m.
- ALUMBRADO EXISTENTE
- ALUMBRADO A COLOCAR
- RIENDA SIMPLE
- PUESTA A TIERRA BT
- E EXISTENTE

OBRA A SER
EJECUTADA POR TERCEROS

Lic. ANGEL ZARACHO
DD / DRD
JEFATURA

Corresponde a
expte. nº: SG/DSME/5086/14

ANDE		
DPO/PD		
2014	FECHA	NOMBRE
PROY.	21/05	MIGUEL A. SOTO
DIB.	21/05	MIGUEL A. SOTO

ILUMINACION ACCESO BENJAMÍN ACEVAL

AMPLIACION RED BT - MONTAJE DE AP Y PD
TRAMO VILLAS HAYES - ACCESO CIUDAD DE BENJAMÍN ACEVAL
ZONA CHACO - DPTO. PTE. HAYES

PTO Nº: 22.718/0/9 | Nº 25.993 AP | Lam:2/3