Ficha Técnica Grupo Generador

LOCALIDAD:

	Marca	Potencia	Motor	Modelo	Serie	Año	Procedencia	Capacidad	N° Patrimonio

Pruebas del Grupo Generador

	Criterios recomendados a realizar	Optimo	Falla	Lleno	Minimo	Vacio
1	Puesta en marcha sin carga					
2	Puesta en marcha con carga					
3	Verificacion de tension en linea generada					
4	Verificacion de presion del aceite					
5	Verificacion de corriente generada con carga					
6	Verificacion de tension de baterias					
7	Verificacion de velocidad a carga plena del motor en rpm					
8	Verificacion de frecuencia en Hz					
9	Verificacion del refrigerante					
10	Verificacion del aceite motor					
11	Verificacion del aceite en el carter					
12	Verificacion de filtros					
13	Verificacion de correas					
14	Verificacion de tablero de transferencia					

Datos del Grupo Generador

	Descripcion	Hs	Hz	RPM	Voltios	Amperios
1	Horas de uso					
2	Frecuencia					
3	Reboluciones por minuto					
4	Tension RS					
5	Tension RT					
6	Tension ST					
7	Corriente R					
8	Corriente S					
9	Corriente T					

Observaciones:……
……
……
……
……

Por la contratista	Por el contratante (fiscal)	Por la dependencia
Trabajos realizados	**Verificado por**	**Fecha: / /**