Asunción, 20 de agosto del 2018

ADDENDA 03 -LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 12/2018 "ADQUISICIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, ELECTROBOMBAS, BOMBA DE VACIADO Y DOSADORAS" 341762

1- **Se modifica fecha y hora de Entrega y Apertura de ofertas en el SICP.**

2- **SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS**

Donde dice:

Lote 6: Bomba de Vacío dotado de vacuometro

Ítem		Cantidad	Unidad	Especificaciones	Detalles
1	Bomba de Vacio 18kw	1	Unidad	Tipo de Motor	Horizontal de alto rendimiento
				Potencia	18 kw
				Caudal	75m^3/h
				Vacio	1 Atm.
				Tensión de Servicio	380/220 V
				Frecuencia de Servicio	50 Hz
				Ver Observación**	Ver IN SITU
2	Bomba de Vacio 7,5kw	1	Unidad	Tipo de Motor	Horizontal de alto rendimiento
				Potencia	7,5 kw
				Caudal	30m^3/h
				Vacio	1 Atm.
				Tensión de Servicio	380/220 V
				Frecuencia de Servicio	50 Hz
				Ver Observación**	Ver IN SITU

Ing. PEDRO VELAZQUEZ S.
Gerente de Operaciones
Gran Asunción
ESSAP

Abog. CARLOS CAMPOS, Gerente
Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

Debe decir:
Lote 6: Bomba de Vacío dotado de vacuometro

Ítem		Cantidad	Unidad	Especificaciones	Detalles
1	Bomba de Vacio 18kw	1	Unidad	Tipo de Motor	Horizontal de alto rendimiento
				Potencia	18 kw
				Velocidad	1.450 rpm
				Caudal	500 m^3/h
				Vacio	1 Atm.
				Presión de Succión	300 mBar
				Tensión de Servicio	380/220 V
				Frecuencia de Servicio	50 Hz
				Ver Observación**	Ver IN SITU
2	Bomba de Vacio 7,5kw	1	Unidad	Tipo de Motor	Horizontal de alto rendimiento
				Potencia	7,5 kw
				Velocidad	1.450 rpm
				Caudal	250m^3/h
				Vacio	1 Atm.
				Presión de Succión	300 mBar
				Tensión de Servicio	380/220 V
				Frecuencia de Servicio	50 Hz
				Ver Observación**	Ver IN SITU

Ing. PEDRO VELAZQUEZ S.
Gerente de Operaciones
Gran Asunción
OCDSP

Abg. Carlos Antonio Ocampos.
Gerente de la UOC