ACLARACION Nº 1
PAC Nº 28/15
Contratación Directa
"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"
ID 294133

A LOS OFERENTES PARTICIPANTES DE LA CONTRATACION DIRECTA 28/15 PARA LA "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS", EN LO REFERENTE A LA CONSULTA REALIZADA SE ACLARA:

CONSULTA 1: ITEM 8 y 9 Caja Exterior de 2 dos módulos

Favor aclarar si solicitan solamente la caja exterior o la caja exterior más el pico de llave interruptor incluido

RESPUESTA 1: para los ITEMS 8 y 9, se solicita solo la caja exterior sin el pico, compatible con pico de llave de producto SICA o CONATEL- ITEM 8: Caja Exterior de dos módulos; ITEM 9: Caja Exterior de un módulo.

CONSULTA 2: ITEM 20 Foco Económico
Se puede cotizar foco de bajo consumo de 8 a 10 Watts?

RESPUESTA 2: Si, pueden cotizarse focos de bajo consumo de 8 a 10 Watts.

CONSULTA 3: ITEM 27 Pico de llave pulsador
Favor aclarar si solicitan solamente el pico de llave pulsador o el pico de llave pulsador mas la caja exterior de un modulo.

RESPUESTA 3: se solicita solo el pico de llave pulsador PVC, 16 A/250V, compatible con caja exterior de un modulo SICA y/o CONATEL

SE MANTIENEN INALTERABLES TODAS LAS CONDICIONES INDICADAS EN LA NOTA DE INVITACION

Asunción, 01 de junio de 2015.

ARQ. LILIAN GONZALEZ.
Dirección de Administración y Logística
Titular UOC
Contraloría General de la República