Asunción, 20 de octubre de 2014

Señores
Participantes de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 18/2014 "SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GASES MEDICINALES DEL HOSPITAL DE CLINICAS" ID N° 280.033.

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la Aclaración Nº 1.

- **Consulta N° 1:**
  SECCION III
  Suministros Requeridos:
  1. Especificaciones Tecnicas
  Punto 4
  La empresa adjudicada para el mantenimiento y reparación del sistema de gases medicinales deberá prestar su servicio de mantenimiento en caso de urgencia. En caso de detectarse fuga de oxigeno, la empresa debe presentarse en la institución en un plazo de 45 minutos de notificada a fin de solucionar el inconveniente; Solicitamos nos aclaren el alcance de la responsabilidad ya que nuestra empresa solo se encarga de mantenimiento de compresores y bombas de vacio, y creemos que no corresponde tal pedido.

Respuesta N°1: se refiere a los equipos reparado, y en garantía a fin de no quedarse sin los mismos por mucho tiempo.

- **Consulta N° 2:**
  SECCION III
  Punto 23
  En la tercera columna (descripción) reparación y mantenimiento de bomba de vacío MARCA Tausen; Solicitamos especificar la potencia de la Bomba de Vacío.

Respuesta N°2: Verificar lista de especificaciones técnicas, motor de 3 HP.

- **Consulta N° 3:**
  2. Plan de entregas (Servicios)
  Fecha Finales de ejecución de los servicios
  La entrega deberá realizarse en un plazo máximo de hasta 30 (treinta) días calendario a partir de la firma del contrato.

Consulta:
Como todos los repuestos son original de fábrica y son importados tiene sus trámites de importación, por lo cual solicitamos que el plazo de mantenimiento y reparación de los mismos sea de 60 (sesenta) días calendario a partir de la firma del contrato.

Respuesta N°3: Por razones de plazos para ejecución presupuestaria no podemos exceder este cronograma de ejecución de los trabajos.

- **Consulta N° 4:**
  Item 30
  Mantenimiento de cañerías y tomas de vacío
  Reparación y mantenimiento de sistemas de aspiración incluye los repuestos y mano de obra para: (desarmar, limpiar, cambiar, las bocas de conexión y desoldar/soldar, cambiar curvas, y destrancar cañerías de 1 ½, 1, 5/8, ¾, ½ pulgadas de aspiración en los sectores de (Urgencias, UCIA, PQC,) (CMI)

  Consulta
  a. Cuanto metros de cañerías se deberá realizar el trabajo (desarmar, limpiar/cambiar)
  b. Cuantas tomas de vacíos se deberá reparar y hacer mantenimiento

Respuesta N°4: Remitirse a la Adenda N° 1.

C.P. Lilian Suarez
Jefa Interina
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA