ADENDA Nº 03

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 09/2015

"SERVICIO DE CABLEADO DE RED Y MONTAJE DE DATA CENTER PARA EL CEM" ID N° 298.547"

A los Oferentes:

La DSUOC Nº 6 del Hospital del Centro de Emergencias Médicas, cumple en comunicar que se modifican los términos del Pliego de Bases y Condiciones en las siguientes Secciones:

1- En la Sección I. Datos de la Licitación. IAO 10.1.

DONDE DICE:

	C. Preparación de las Ofertas
IAO 10.1	La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: **NO** La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y la Convocante, deberán redactarse en el **idioma castellano.** Los documentos complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podrán estar escritos en otro idioma, con la condición de que las partes relevantes de dicho material vayan acompañadas de una traducción realizada por traductor público matriculado al idioma castellano. Para efectos de la interpretación de la oferta, prevalecerá dicha traducción. **Los oferentes podrán presentar catálogos en formato de CD o impreso que demuestren el uso, instalación y cumplimientos de las EE.TT.**

DEBE DECIR:

	C. Preparación de las Ofertas
IAO 10.1	La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: **SI APLICA** **Se aceptarán anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma castellano o inglés.**

2- En la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación. 2- Requisitos para Calificación Posterior

DONDE DICE:

e) Solicitud de Muestras: SI.

• Para una mejor evaluación de las ofertas, el oferente deberá presentar junto con su oferta catálogos de los bienes, materiales y/o accesorios a ser utilizados para el servicio contratado por la Convocante, los mismos deberán estar debidamente traducidos en el caso de que estén en un idioma diferente al español.

• SI aun presentando los catálogos, el Comité Evaluador – en caso de considerarlo necesario solicitará muestras de los materiales. Accesorios y/o equipos a ser utilizados. Las mismas deberán ser presentadas dentro del plazo establecido por el Comité, en el horario de oficina de 08:00 hs. a 12:00 hs.
• Las muestras serán entregadas por nota dirigida a la DSUOC en donde detallarán las muestras entregadas, detallando: Número De Ítem, descripción, marca.
• Deberán estar correctamente rotuladas de acuerdo al modelo siguiente:

MUESTRA
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 09/2015
SERVICIO DE CABLEADO DE RED Y MONTAJE DE DATA CENTER PARA EL CEM" ID. 298. 547
No. Ítem: _____
Descripción: _____
Oferente: _____

Lic. Myriam Cáceres E.
Encargada de Compras
Hospital de Emergencias Médicas

Lic. Lisa Arevalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

• Las muestras presentadas deberán coincidir con lo ofertado (especificaciones técnicas, marca y procedencia), no se considerarán como válidas muestras que no coincidan con la oferta.
• Se deberá detallar Marca y Procedencia de los materiales ofertados.
• Serán descalificadas las ofertas en donde la muestra difiera con la marca ofertada en la planilla de ofertas.

La falta de presentación de las muestras, en el plazo previsto en el presente pliego o en el plazo establecido por el Comité de Evaluación, obligará a la Convocante, a descalificar la oferta presentada, teniendo en cuenta que el sistema de adjudicación es por **EL TOTAL.**

Las muestras de las ofertas que no resultaren adjudicadas serán devueltas a los respectivos oferentes, dentro de los 10 (DIEZ) DÍAS CALENDARIO, POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. Transcurrido dicho periodo, la Convocante podrá disponer la utilización o desecho de las mismas.

DEBE DECIR:

e) **Solicitud de Muestras: NO APLICA.**

3- En la Sección III. Suministros Requeridos. a) Especificaciones Técnicas

DONDE DICE:

Ítem 1 – Cableado Estructurado

d) **Switches Inteligentes**	**Descripción**
• Ventiladores: Si	

Ítem 2 – Montaje del Data Center

g) **Servidor Raqueable**	**Descripción**
Procesador: de ocho núcleos. Con velocidad de 2.6 GHz y FSB de 1866 GHz, Turbo 3,4GHz o superior **Sistema Operativo:** Linux Medio Óptico: DVD+/-RW SATA interno **Capacitación** El curso de capacitación no debe ser menor a 40 hs de duración, al menos; y deberá contar con certificación.	
h) UPS para el Data Center	**Descripción**
Módulos de Baterías y Electrónicos intercambiables en caliente: Si	

DEBE DECIR:

Ítem 1 – Cableado Estructurado

d) **Switches Inteligentes**	**Descripción**
• Ventiladores: Si. **Serán aceptados ofertas que coticen switches fanless (sin ventilador)**	

Ítem 2 – Montaje del Data Center

g) **Servidor Raqueable**	**Descripción**
Procesador: de ocho núcleos. Con velocidad de 2.6 GHz y FSB de 1866 **MHz,** Turbo 3,4GHz o superior. **Serán aceptadas las ofertas que coticen equipos con tecnologías superiores, como el sistema QPI.** **Sistema Operativo:** Linux**, la última versión estable.** Medio Óptico: DVD+/-RW SATA interno. **Serán consideradas las ofertas que coticen la opción de Medio Magnético del Tipo Interno o Externo al Equipo Servidor** **Capacitación** El curso de capacitación no debe ser menor a 40 hs de duración, al menos; y deberá contar con certificación. **La cantidad de técnicos participantes será de cuatro. La capacitación puede ser impartida en la Institución. El horario disponible deberá ser coordinado, como preferencia en horas de la mañana. Se aceptarán capacitaciones impartidas por la empresa oferente con certificados emitidos por la misma.**	

Lic. Myriam Cáceres E.
Encargada de Compras
Hospital de Emergencias M.

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

h) UPS para el Data Center	Descripción
Módulos de Baterías y Electrónicos intercambiables en caliente: Si. **Se aceptarán ofertas que coticen equipos cuyas baterías sean remplazadas usando Bypass estático.**	

Desde el momento de la difusión de la presente Adenda a través del Portal de Contrataciones Públicas, la misma forma parte integral de la Carta Invitación, asumiéndose que los Oferentes aceptan de plena conformidad los términos contenidos en la misma.

Atentamente,

Lic. Myriam Cáceres E.
Encargada de Compras
Hospital de Emergencias Médi...

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · Prof. Dr. Manuel Giagni

LIC. LISA ARÉVALOS
Directora SUOC N° 6