Asunción, 24 de agosto del 2018

ACLARACIÓN Nº04/2018: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/2018 "ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE POZOS Y ACCESORIOS PARA POZOS" - ID 341.770

Consulta 1:
En la Adenda 3 el nombre del proceso está definido como LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS 11/2018 "Adquisición De Bombas de Pozos y Accesorios para Pozos" A efectos de la consignación en los documentos de la oferta y póliza consultamos si se trata de un error material? El nombre del proceso se mantiene como LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/2018 "ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE POZOS Y ACCESORIOS PARA POZOS"

Respuesta 1:
En la Adenda 3 fue un error involuntario, debe ser LCO Nº20/2018 "Adquisición de Bombas para Pozo y Accesorios para Pozo" el nombre del proceso.

Consulta 2:
En la adenda 3, para el Ítem 4 electrobomba tipo Monobloc para reserva de San Lorenzo. Las especificaciones técnicas queda establecida en 7,5HP, consultamos/solicitamos se pueda cotizar electrobombas de 5,5HP, cumpliendo sin afectar las características del caudal y presión establecida.

Respuesta 2:
En cuanto al Lote 2 Ítem 4, regirse a la Potencia de 7,5 hp establecida, con la consideración de que si puede aumentar el caudal y altura manométrica. Remitirse a la Adenda 05.

Ing. PEDRO VELAZQUEZ S.
Gerente de Operaciones
Gran Asunción
OCSSAP

ADOLFO CARTES OCAMPOS, Gerente
Unidad Operativa de Contrataciones
essap S.A.

UOC-ME-ji Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com