DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ANDE

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE N° 906/2013

EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 2

Asunción, 25 de octubre de 2013

Señor (es): OFERENTE (S)

Con relación a la Licitación de referencia, favor tener en cuenta para la presentación de sus ofertas lo siguiente:

Consulta N° 1: En el Sistema de Prevención de Incendios, las cantidades de los dispositivos de la planilla de la adenda no coinciden con los del plano recibido, cuales debemos tener en cuenta?.
Respuesta: cotizar la cantidad contemplada en la planilla de precios

Consulta N° 2: En el Sistema de Prevención de Incendios, este sistema sería completamente Independiente o debería reportarse a un sistema ya instalado?
Respuesta: considerar completamente independiente.

Consulta N° 3: En el Item 79 que habla de acometida, puesto de medición y alimentación subterránea al T.G. no están dimensionadas las longitudes ni dimensiones de conductores, ni tipo de conductores. ¿Queda a cargo del contratista el dimensionamiento de lo citado?
Respuesta: considerar 150 m de cable de cobre NYY de 125 mm

Consulta N° 4: En el ítem 80 y 81 que habla del T.G. y T.S. no están dimensionados dichos tableros ni las llaves termo magnéticas instaladas en los mismos, ni circuitos eléctricos cubiertos por dichos tableros. ¿Queda a cargo del contratista el dimensionamiento de lo citado?
Respuesta: considerar TM de corte Total 3x100 A; TG de 1,30x0.70 m para 24 TM y TS de 1.25x0.55 m para 24 T.M, con una llave T.M de corte Total de 3x150 A de 380 v, 3 unidades de T.M 3x30 A.

Consulta N° 5: Item 87 donde habla de provisión e instalación de luminarias externas (faroles) se consulta: ¿Existe una muestra de dichos faroles y habría la posibilidad de conseguir la ubicación exacta de los mismos?
Respuesta: Considerar similar al existente.

Consulta N° 6: En las especificaciones técnicas de las instalaciones eléctricas hace mención a iluminación tipo A.P. en el patio. Se consulta: ¿Se refiere estos a las luminarias externas (faroles)?
Respuesta: se refiere a los faroles.

Atentamente.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civ...