essap

ADDENDA N° 01/2013 LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 01/2013
"ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS Y DOSADORAS AD REFERENDUM"
ID 248368
14/01/2013.

1. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección II – Datos de la Licitación – (DDL):**

Donde dice:

IAO 20.1	Para propósitos de la **presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: **Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.** (ESSAP S.A.) Atención: Presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios S.A. (ESSAP S.A.); Ing. Andrés Rivarola Casaccia Con Copia: Unidad Operativa de Contratación (UOC). Persona Encargada: Abog. Giuliana Galli, Jefa. Dirección: **José Berges N° 516 entre San José y Brasil** Piso / Oficina: **Secretaría de la Unidad Operativa de Contrataciones, Planta Baja** Ciudad: **Asunción, Paraguay.** La fecha límite para la presentación de ofertas es: **Fecha: 16 de enero del 2013** **Hora: 09:00 hs.**
IAO 23.1	La **Apertura de las Ofertas** tendrá lugar en: **Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.** (ESSAP S.A.) Dirección: **José Berges N° 516 e/ San José y Brasil** Piso/Oficina: **Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, Planta Baja** Ciudad: **Asunción, Paraguay.** **Fecha: 16 de enero del 2013** **Hora: :9:30 hs**

Debe decir:

IAO 20.1	Para propósitos de la **presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: **Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.** (ESSAP S.A.) Atención: Presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios S.A. (ESSAP S.A.); Ing. Andrés Rivarola Casaccia Con Copia: Unidad Operativa de Contratación (UOC). Persona Encargada: Abog. Giuliana Galli, Jefa. Dirección: **José Berges N° 516 entre San José y Brasil** Piso / Oficina: **Secretaría de la Unidad Operativa de Contrataciones, Planta Baja** Ciudad: **Asunción, Paraguay.** La fecha límite para la presentación de ofertas es: **Fecha: 23 de enero del 2013** **Hora: 09:00 hs.**
IAO 23.1	La **Apertura de las Ofertas** tendrá lugar en: **Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.** (ESSAP S.A.) Dirección: **José Berges N° 516 e/ San José y Brasil** Piso/Oficina: **Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, Planta Baja** Ciudad: **Asunción, Paraguay.** **Fecha: 23 de enero del 2013** **Hora: 09:30 hs.**

Abog. Giuliana Galli Campos Cervera
Jefa Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

2. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección III 1. Lista de Bienes**

Donde dice: Lote N°1 –Item 3

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
3	40151510-002	Electrobomba para Pozo Profundo de Mbachio. De 30 HP, 112 mca, y 2900 rpm, diámetro de la electrobomba no mayor de 6" Con materiales de instalación: 150 m. cable de alimentación 4 x 25 mm2 NYY Y 150 m. cable 3x 1 mm2 TPR para electrodos de nivel.	Unid.	Unid.	1

Debe decir:

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
3	40151510-002	Electrobomba para Pozo Profundo de Mbachio. De 30 HP, 112 mca, y 2900 rpm, diámetro de la electrobomba no mayor de 6" Con materiales de instalación: 150 m. cable de alimentación 4 x 25 mm2 NYY Y 150 m. cable 3x 1 mm2 TPR para electrodos de nivel. Caudal de operación de la bomba requerida es de **68m3/h.**	Unid.	Unid.	1

Donde dice: **Lote N°2 –Electrobomba**

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	40151510-002	Electro Bomba para bombeo de agua cruda planta compacta de Mariano Roque Alonso De 100 HP, 70 mca, 220 m3/h y 2900 rpm, electrobomba con acople tipo Vulcan.	Unid.	Unid.	1

Debe decir:

Lote N°2 –Electrobomba

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	40151510-002	Electro Bomba para bombeo de agua cruda planta compacta de Mariano Roque Alonso Mono Etapa de Eje Horizontal, con una presión de 70 MCA, caudal de110m3/h, 2900 RPM y 380 Voltios, ajustando así la potencia de la bomba en la curva de trabajo en un rendimiento óptimo	Unid.	Unid.	1

Donde dice:

2.Plan de Entregas

La Adjudicación se realizará por Lotes. El plazo de entrega de los bienes será de 30 (treinta) días calendario desde la recepción por parte del Proveedor de la Orden de Compra emitida por el Departamento de Compras, en el horario de 7:00 a 15:00 hs

Debe decir:

2.Plan de Entregas

La Adjudicación se realizará por Lotes. El plazo de entrega de los bienes será **de 45 (cuarenta y cinco) días** calendario desde la recepción por parte del Proveedor de la Orden de Compra emitida por el Departamento de Compras, en el horario de 7:00 a 15:00 hs

3. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección VI Formularios – Formulario N°3 , Formulario de Oferta**

Abog. Giuliana Gaill Campos Cervera
Jefa Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

Donde Dice:

Lote N°1 –Item 3

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	procedencia	P.Unit Iva Incluido	Precio Total Iva Incluido
3	40151510-002	Electrobomba para Pozo Profundo de Mbachio. De 30 HP, 112 mca, y 2900 rpm, diámetro de la electrobomba no mayor de 6" Con materiales de instalación: 150 m. cable de alimentación 4 x 25 mm2 NYY Y 150 m. cable 3x 1 mm2 TPR para electrodos de nivel.	Unid.	Unid.	1				

Debe decir:

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	procedencia	P.Unit Iva Incluido	Precio Total Iva Incluido
3	40151510-002	Electrobomba para Pozo Profundo de Mbachio. De 30 HP, 112 mca, y 2900 rpm, diámetro de la electrobomba no mayor de 6" Con mat. de instalación: 150 m. cable de alimentación 4 x 25 mm2 NYY Y 150 m. cable 3x 1 mm2 TPR para electrodos de nivel. Caudal de operación de la bomba requerida es de **68m3/h.**	Unid.	Unid.	1				

Donde dice:

Lote N°2 –Electrobomba

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	procedencia	P.Unit Iva Incluido	Precio Total Iva Incluido
1	40151510-002	Electro Bomba para bombeo de agua cruda planta compacta de Mariano Roque Alonso De 100 HP, 70 mca, 220 m3/h y 2900 rpm, electrobomba con acople tipo Vulcan.	Unid.	Unid.	1				
		TOTAL LOTE 2							

Debe decir:

Lote N°2 –Electrobomba

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	procedencia	P.Unit Iva Incluido	Precio Total Iva Incluido
1	40151510-002	Electro Bomba para bombeo de agua cruda planta compacta de Mariano Roque Alonso Mono Etapa de Eje Horizontal, con una presión de 70 MCA, caudal de110m3/h, 2900 RPM y 380 Voltios, ajustando así la potencia de la bomba en la curva de trabajo en un rendimiento óptimo	Unid.	Unid.	1				
		TOTAL LOTE 2							

Abog. Giuliana Beth Campos Cervera
Jefa Unidad Operativa de Contrataciones
OESSAP S.A.