DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1476/2019

"Adquisición de Crucetas Poliméricas para Distribución"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 2

Asunción, 24 de abril de 2019

Al Oferente

Señor(es):

Hemos recibido del oferente la siguiente consulta, cuyas respuestas damos a continuación:

Consulta Nº 01:
Nos dirigimos a Usted referente a la **Licitación Pública ANDE No. 1476/2019** bajo el **ID: 356527** para la **"Adquisición de Crucetas Poliméricas para Distribución"**; a fin de realizar la siguiente consultas:

Especificaciones Técnicas
Observación: Cara A: Cara de la cruceta polimèrica que presenta una perforación normalizada como mínimo para fijar la cruceta al Poste. Cara B: Cara de cruceta polimèrica que presenta una perforación normalizada como mínimo para fijación principalmente de los aisladores tipo perno recto o roldana, en donde aplique.

Nadia Nuñez
DD/DSM

Consultamos si la cruceta polimèrica podrá ser utilizado en todo tipo de postes si de acuerdo a las perforaciones que presenta el material, no coincidirá para ser fijada en el Poste de Acero?

Respuesta ANDE Nº 01:
Respecto a las perforaciones de las crucetas las mismas están diseñadas para ser utilizadas en todo tipo de estructura. Favor ajustarse a la Especificación técnica.

Les saludamos muy atentamente,

ANDE

Nadia Nuñez
DD/DSM