GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

# ACLARACION N° 5 DE LAS CONSULTAS CON REFERENCIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2017 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, VEREDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE VILLA FLORIDA" ID N° 329294.

## CONSULTA Nº 1

El oferente consulta:

1) En el plano se especifica piso de Hº y las mismas no constan en planilla.

**RESPUESTA:** El oferente deberá ajustarse solamente a los ítems incluidos en el Formulario de Lista de Precios.

## CONSULTA Nº 2

El oferente consulta:

2) En la planilla se contemplan 2.864 m2 de contrapiso y 8.068,5 m2 de piso, ¿cómo se interpreta esta diferencia teniendo en cuenta que en los planos se indican que todos los pisos sientan sobre contrapisos?

**RESPUESTA:** El oferente deberá ajustarse a las cantidades solicitadas en el Formulario de Lista de Precios. Existen pisos como los del empedrado y adoquines de hormigón en las bicisendas que se asientan sobre arena lavada por lo deben remitirse exclusivamente a las cantidades solicitadas en el Formulario de Lista de Precios.