ADENDA MODIFICATORIA Nº 5
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 004/16 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FADA/UNA" - ID Nº 305.202

A los efectos de clarificar y definir con precisión el alcance del presente llamado se emite la presente Adenda Modificatoria Nº 5, con relación al punto indicado más abajo quedando redactado de la siguiente manera:

Sección III. Suministros Requeridos
Lista de Bienes y Especificaciones Técnicas

Ítem Nº 11 - UPS con las siguientes características como mínimo:

Salida

Capacidad de Potencia de Salida: 600 Vatios / 1000 VA o superior
Potencia Configurable: 600 Vatios / 1000 VA o superior
Voltaje de salida nominal: 230V
Nota de voltaje de salida
Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Distorsión de Voltaje de Salida hasta el 10 % a carga completa
Frecuencia de salida 50≠1%, 60 ≠ 1% en modo batería
Topología: Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda Onda senoidal
Conexiones de salida: IEC 320 C13, IEC Jumpers

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada: 230V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz como mínimo
~~Tipo de Conexión de Entrada: IEC-320 C14~~
Longitud de Cable 1.50 metros o superior
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales: menor o igual a 162 hasta 300V
Rango de voltaje ajustable para operaciones principales: menor o igual a 162 hasta 300V
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
Tiempo típico de recarga de 5 a 10 horas como máximo
Batería de repuesto
Opciones de servicio prolongadas para
UPS 1000VA USB, Conector RJ45 con estabilizador de señal para red de datos.

Características mínimas requeridas

Puerto Interfaz
USB, Conector RJ45 con estabilizador de señal para red de datos.
Interfaces disponibles 1 (opcional)
Panel de Control
Pantalla LED de estado con gráficos de barras de carga o indicadores numéricos de estado de carga y batería e indicador en línea: Con baterías: Sustituir la batería: e indicadores de sobrecarga
Alarma Acústica: Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: retardos configurables
Desconexión de Emergencia Optativo
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios) 320 Julios
Filtro (opcional): Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0, 3 % de pasaje de subidas de tensión IEEE: tiempo de respuesta de sujeción menor o igual a 6 ms.: cumple UL 1449

Descripción medioambiental mínima

Temperatura de trabajo 0 - 40 °C, Humedad Relativa de Trabajo 0 - 90%, Elevación de Trabajo 0-3000 metros (opcional), Temperatura de Almacenamiento de 0 a 40 °C, Humedad Relativa de Almacenamiento 0 - 90%, Elevación de Almacenamiento 0-15000 metros (opcional), Disipación térmica online 120.00 BTU/h (Opcional)

Garantía Escrita: 1 (un) año

Lic. Víctor Hugo Martínez
Director de la U.O.C.