PYTYVÕ PYAÉRÃ SAMBYHYHA
SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ADENDA N° 05/2014

LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2014

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO"

LCO (EXPEDIENTE N° 303.597 ID N° 268.824)

Asunción, 02 de abril de 2014.

Señores
OFERENTES
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Secretaría de Emergencia Nacional, de conformidad a lo establecido en el (Art. 22, Ley 2051/03) procede a efectuar la siguiente enmienda al Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2014 "Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado", se suprime el ítem numero 5 de la lista de especificaciones técnicas de los Acondicionadores de Aire tipo Ventana, quedando redactada de la siguiente manera:

Especificaciones Técnicas

Ítem	Descripción del Servicio	Presentación	Unidad	Cantidad	Acondicionador de Aire Tipo Ventana (precio unitario)		
					9.000	12.000	18.000
1	Limpieza de Condenzador	Evento	Unidad	1			
2	Limpieza de Evaporador	Evento	Unidad	1			
3	Limpieza de Careta y Filtro	Evento	Unidad	1			
4	Limpieza de drenaje	Evento	Unidad	1			
5	Mantenimiento preventivo o correctivo con Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo	Evento	Unidad	1			
6	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador(Incluido repuestos, insumos y materiales)	Evento	Unidad	1			
7	Servicio de rebobinado de motor ventilador	Evento	Unidad	1			
8	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora	Evento	Unidad	1			
9	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad condensadora	Evento	Unidad	1			
10	Reparación de placa electrónica	Evento	Unidad	1			
11	Servicio correctivo de placa electrónica (incluido Provisión y cambio de ser necesario)	Evento	Unidad	1			
12	Servicio correctivo de termostato alambrico (Provisión y cambio incluido según necesidad)	Evento	Unidad	1			
13	Reparación de termostato alambrico	Evento	Unidad	1			
14	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor	Evento	Unidad	1			
15	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la Provisión y cambio	Evento	Unidad	1			
16	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (Provisión y	Evento	Unidad	1			

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Operativa
SECRETARIA DE EMERGENCIA

	cambio)						
17	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Evento	Unidad	1			
18	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina	Evento	Unidad	1			
19	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Evento	Unidad	1			
20	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora (incluye Provisión y cambio)	Evento	Unidad	1			
21	Mantenimiento correctivo de turbina de la unidad evaporadora (Provisión y cambio)	Evento	Unidad	1			
22	Mantenimiento correctivo de motor ventilador-turbina de la unidad evaporadora (Provisión y cambio)	Evento	Unidad	1			
23	Mantenimiento correctivo de motor ventilador de la unidad condensadora (Provisión y cambio)	Evento	Unidad	1			
24	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Evento	Unidad	1			
25	Servicio de Pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Evento	Unidad	1			
26	Reparación de válvula a sistema de expansión (Provisión y cambio de ser necesario)	Evento	Unidad	1			
27	Reparación de rele térmico (Provisión y cambio)	Evento	Unidad	1			
28	Reparación de control remoto universal para AA (Provisión en caso de falla total)	Evento	Unidad	1			
29	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Evento	Unidad	1			
30	Instalación de válvula de solenoide (con Provisión)	Evento	Unidad	1			
31	Instalación de filtro de aire de UE (con provisión)	Evento	Unidad	1			
32	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Evento	Unidad	1			
33	Mantenimiento correctivo de llave T.M. (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Evento	Unidad	1			
34	Mantenimiento de protectores térmicos	Evento	Unidad	1			
35	Reparación de protectores térmicos	Evento	Unidad	1			
36	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Evento	Unidad	1			
37	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Evento	Unidad	1			
38	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Evento	Unidad	1			
39	Reparación de de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kilogramos con Provisión	Evento	Unidad	1			



Se procede a prorrogar la fecha de Apertura del llamado en cuestión:

Fecha tope de entrega de la oferta: **08/04/2014** Hora Tope de entrega: 09:00 Hs.

Fecha de apertura de oferta: **08/04/2014** Hora de apertura de la oferta: 09:15 Hs.

Así mismo recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte de las Especificaciones Técnicas del llamado y por consiguiente, serán de observación y aplicación por parte de los oferentes.

Atentamente.

Lic. Reinaldo Maciel O.
Director U.O.C
Secretaría de Emergencia Nacional