DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1431/2018

"Ampliación y Adecuación de Alimentadores de Media Tensión ALT 01, ALT 02, ALT 03 e ITG 05, desde la Sub Estación Altos, en Distritos de Loma Grande, Nueva Colombia y San Bernardino, Departamento de Cordillera"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA Nº 3

Asunción, 10 de octubre de 2018

Señor (es)

Con relación a la licitación de referencia comunicamos las siguientes respuestas y aclaraciones:

CONSULTA N° 1:

Para el ítem Nº 73 del Lote 1, Alambre preformado de Protección para 35 mm², ¿corresponde el ítem en medidas y especificaciones con lo solicitado?

RESPUESTA N° 1:

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que dicho material será empleado en las adecuaciones en la red de baja tensión.

CONSULTA N° 2:

Para el ítem Nº 106 del Lote 1 Conector a diente para preensamblado 16-35/50-70 mm², ¿corresponde el ítem en medidas y especificaciones con lo solicitado?

RESPUESTA N° 2:

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que dicho material será empleado en las adecuaciones en la red de baja tensión preensamblada y para las acometidas en baja tensión.

CONSULTA N° 3:

Para el ítem N° 108 del Lote 1 Conector derivación a diente 16/25 - 35/70 mm, ¿corresponde el ítem en medidas y especificaciones con lo solicitado?

RESPUESTA N° 3:

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que dicho material será empleado en las adecuaciones en la red de baja tensión preensamblada y para las acometidas en baja tensión.

CONSULTA N° 4:

Para el ítem N° 151 del Lote 1 Soporte angular para línea protegida MT, ¿podrían enviar alguna especificación técnica del mismo?

RESPUESTA N° 4:

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, la EE.TT. 03.40.10, que forma parte de las Especificaciones Técnicas que se encuentra junto con las documentaciones de la presente Licitación.

CONSULTA N° 5:

Para el ítem N° 8 del Lote 2 Montaje de estructura MT tipo EPMT D1 - Doble terna, ¿Podrían enviar el estructurímetro?

RESPUESTA N° 5:

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que dicha estructura es la misma que la EPMT 1, pero en doble terna.

CONSULTA N° 6:

Para el ítem N° 10 del Lote 2 Montaje de estructura MT tipo EPMT D2. ¿Podrían enviar el estructurímetro?

RESPUESTA N° 6:

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que dicha estructura es la misma que la EPMT 2, pero en doble terna.

CONSULTA N° 7:

Para el ítem N° 83 del Lote 2 Accesorios de tornillería de apriete para uso con los terminales bimetálicos, ¿cuáles serían los accesorios?

RESPUESTA N° 7:

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo detallado en la EE.TT. ANDE N° 03.05.10 Rev. 2 "Terminación Unipolar Polimérica para cables aislados de Media Tensión", página 18/28, la cual forma parte de las Especificaciones Técnicas que se encuentra junto con las documentaciones de la presente Licitación