ANDE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Nº 03.07.62.10.	1/4

PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS N° 03.07.62.10.			
	DESCRIPCIÓN	EE.TT. 03.07.62.10.	GARANTIZADO
1	MARCA	ACLARAR	
2	FABRICANTE	ACLARAR	
3	MODELO	ACLARAR	
4	PROCEDENCIA	ACLARAR	
5	NORMAS DE FABRICACIÓN	IEC-62271-203.	
6	TENSIÓN NOMINAL	66 kV.	
7	TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO	72,5 kV.	
8	GAS	SF6	
9	ITH EN 1 SEGUNDO (BARRAS)	31,5kA	
10	NIVEL DE PROTECCIÓN.	EE.TT. 03.07.62.10.	GARANTIZADO
	ENVOLVENTE	IP 65.	
	GABINETE DE BAJA TENSIÓN.	IP 55.	
11	PROTECCIÓN CONTRA ARCOS VOLTAICO INTERNOS CONFORME PUNTO 4.3.	SI	
12	PÉRDIDA DE GAS PORCENTUAL POR AÑO	≤0,5%.	
13	MARCACIÓN DE LAS CELDAS CONFORMEPUNTO 4.8.	SI	
14	PINTURA Y TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE LAS CELDAS CONFORME PUNTO 4.9.	SI	
15	COLOR CAPA EXTERIOR	RAL 7047.	
16	DIMENSIONALES MENOR O IGUAL A PUNTO 4.16.	SI	
17	CANTIDAD CELDA BAHÍA DE TRANSFORMADOR/Bco. DE TRANSFORMADOR, CONFIGURACIÓN DOBLE BARRAPRINCIPAL	Conforme planilla de precios del Contrato y planos.	
18	CANTIDAD CELDA BAHÍA PARA LÍNEA DE 66 kV CONFIGURACIÓN DOBLE BARRA PRINCIPAL	Conforme planilla de precios del Contrato y planos.	
19	CANTIDAD CELDA BAHÍA PARA ACOPLECONFIGURACIÓN DOBLE BARRA PRINCIPAL	Conforme planilla de precios del Contrato y planos.	
20	INTERRUPTOR CONFORME TABLA 4.	SI.	
21	SECCIONADOR TRES POSICIONES CONFORME PUNTO 4.20.	SI.	

Preparado	Aprobado	Fecha	Rev.: 3
D.A.K L.B.I.	R.M.G.	JULIO 2018	Octubre 2018