ADDENDA 02
ID: 224461

En referencia a la, **CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2011 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS – PROALP/STP",** se emite esta Addenda 02/2011, por la cual se remiten las aclaraciones que fueran solicitadas:

Ítem 05: Supresor de pico
Consulta: ¿De cuantas tomas?
Respuesta: DE 10 TOMAS

Ítem 09: Caja cable UTP x 300 metros
Consulta: ¿Qué categoría? ¿5e o 6?
Respuesta: CATEGORÍA 5 e

Ítem 10: Unidad RJ45
Consulta: ¿Ficha macho o hembra?
Respuesta: FICHA MACHO

Ítem 12: Pinza cimpeadora
Consulta: ¿De metal? O solo de RJ45
Respuesta: SOLO RJ45

Ítem 14: focos dicroica 12 V
Consulta: ¿Con que tipo de enchufe? ¿Si es a rosca E 27 o bipin?
Respuesta: BIPIN

Ítem 17: Termo magnético rielera de 1 x 10 ampers
Consulta: Los dos ítems son 1 x10, ítem 17 y 18
Respuesta: 1 X10

Ítem 18: Termo magnéticos rielera de 1 x 10 ampers
Consulta: Los dos ítems son 1 x10, ítem 17 y 18
Respuesta: 1 X 20

Ítem 23: Chapa 2 x 40 sin parrilla
Consulta: ¿Si es acanalado de adozar, o es de embutir?
Respuesta: ACANALADO DE ADOZAR

Ítem 24: Chapa 2 x 20 sin parrilla
Consulta: ¿Si es acanalado de adozar, o es de embutir?
Respuesta: ACANALADO DE ADOZAR

SRA. TÉCNICA DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Ítem 25: Porta arrancadores
Consulta: Si es aéreo o para circular
Respuesta: CIRCULAR

Ítem 31: Lámpara fluorecente de 40 W
Consulta: Que medida de diámetro, T9, T10
Respuesta: MEDIDA T9

Lic. Rocío Acosta
UOC/STP

Asunción, 12 de Octubre de 2011