LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 71/2015, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMISARIAS ÁREA METROPOLITANA Y CANINDEYÚ CON EQUIPAMIENTOS, ID 285.108 - AD REFERÉNDUM

Asunción, 24 de febrero de 2015.

NOTA ACLARATORIA N° 01

Aclaratoria a las consultas realizadas por los oferentes

Consulta 1
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu - Ítem e). Computadoras, solicitan:
Procesador Dual Core tercera generación, velocidad de procesador de 3.5 ghz o superior.
Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Procesador Dual Core tercera generación, velocidad de procesador de 3.4 GHz, siendo ínfima la diferencia e imperceptible en el rendimiento del equipo, de esta manera permitir mayor participación de oferentes.
RESPUESTA: Ver Adenda N° 2

Consulta 2
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu - Ítem e). Computadoras, solicitan:
Procesador Dual Core tercera generación, velocidad de procesador de 3.5 ghz o superior, caché de 6 MB o similar.
Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con memoria caché de 3 MB L3, DE TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA, siendo estos el estándar de los fabricantes de renombre internacional para sus equipos de dos núcleos de tercera y cuarta generación, de manera a permitir mayor participación de oferentes.
RESPUESTA: La memoria cache deberá ser de 6 MB o similar

Consulta 3
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu Ítem e). Computadoras, solicitan:
Placa madre zócalo de CPU: compatible con socket AM3, FSB que soporta: >= 1066/1333 MHZ.
Debido a que el socket AM3 corresponde a sockets para procesadores AMD, EXCLUYENDO así a los procesadores de otras marcas, solicitamos respetuosamente que la compatibilidad con socket AM3 sea considerada opcional, de manera a no limitar la participación de oferentes.
RESPUESTA: Ver Adenda N° 2

Consulta 4
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu - Ítem e). Computadoras, solicitan:
Conexión serial ata disponible: >=4.
Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Conexión serial ata disponible: >=3, de manera a permitir mayor participación de oferentes.
RESPUESTA: Ver Adenda N° 2

Consulta 5
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu - Ítem e). Computadoras, solicitan:
Tarjeta de video de 512 GB DDR de Video como mínimo, con doble salida para monitores vga o.

Solicitamos respetuosamente aclarar este requerimiento, si la tarjeta de video solicitada es de 512 MB DDR.
RESPUESTA: Ver Adenda N° 2

Consulta 6
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu - Ítem e). Computadoras, solicitan:
Tarjeta de video de 512 GB DDR de Video como mínimo, con doble salida para monitores vga o.
Solicitamos respetuosamente ACLARAR este requerimiento y si serían aceptados equipos con tarjeta de video de 512 MB DDR de video como mínimo, con doble salida para monitores VGA o DVI (se aceptan adaptadores), debido a que las tarjetas de video con doble puerto VGA ya no existen en comercialización, de manera a no limitar la participación de oferentes.
RESPUESTA: Ver Adenda N° 2

Consulta 7
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu - Ítem e). Computadoras, solicitan:
Ranuras de expansión disponibles: >= 1 x pci express x 16 slot.
Debido a que esta ranura de expansión ya es utilizada por la tarjeta de video solicitada, solicitamos respetuosamente que esta característica sea considerada como opcional, de manera a no limitar la participación de oferentes.
RESPUESTA: Ver Adenda N° 2

Consulta 8
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu - Ítem e). Computadoras, solicitan:
Sistema operativo: con certificado de licencia autentica solicitado a favor de la contratante.
Solicitamos respetuosamente ACLARAR este requerimiento, si las licencias requeridas deben ser OEM u OLP.
RESPUESTA: Ver Adenda N° 2

Consulta 9
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu - Ítem e). Computadoras, solicitan:
Sistema operativo: Windows 7 profesional de 32 bits en español.
Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Sistema operativo: Windows 7 profesional de 64 bits en español OEM.
RESPUESTA: Ver Adenda N° 2

Consulta 10
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu – Ítem e). Computadoras:
Consultamos si la placa madre debe ser de la misma marca que la PC así como el teclado y el mouse. Este requerimiento exigiría la oferta de equipos de MARCA, de modo a proteger la presentación de ofertas de equipos clonados.
RESPUESTA: No es necesario que la placa madrea sea de la misma marca que la PC, no obstante se podrá cotizar equipos con placa madre de la misma marca de la PC.

Consulta 11
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu - Ítem e). Computadoras:

Solicitamos respetuosamente ACLARAR si los equipos solicitados requieren certificaciones ISO 9001 sobre el diseño, desarrollo y fabricación de los equipos que aseguran la calidad íntegra del mismo.
RESPUESTA: Para los ítems de computadoras no se solicita certificaciones ISO

Consulta 12
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu – Ítem e). Notebook, solicitan:
Procesador: 4 núcleos/4 hilos de 1.70 GHz Tecnología Turbo, bajo consumo, tecnología virtualización.
Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con procesador de 2 núcleos/4 hilos de 1.90 GHz Tecnología Turbo, bajo consumo, tecnología virtualización con memoria caché de 3 MB L3.
RESPUESTA: Adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 13
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu - Ítem e). Notebook:
Audio Estéreo - 2 speaker.
Solicitamos respetuosamente aclarar si serán aceptados equipos con audio estéreo – 2 speaker integrados o externos.
RESPUESTA: Ver Adenda N° 2

Consulta 14
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu Ítem e). Notebook:
Consultamos si la placa madre debe ser de la misma marca que la PC así como el teclado y el mouse.
RESPUESTA: No es necesario que la placa madrea sea de la misma marca que la PC, no obstante se podrá cotizar equipos con placa madre de la misma marca de la PC.

Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C.

Consulta 15
Para los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu - Ítem e). Notebook:
ISO 9001:2008 0 similares.
Solicitamos respetuosamente aclarar si la certificación ISO 9001:2008 requerida cubre los aspectos sobre el diseño, desarrollo y fabricación de los equipos que aseguran la calidad íntegra del mismo.
RESPUESTA: Las certificaciones deberán garantizar la calidad íntegra de los equipos.

Consulta 16
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu: Debido a que en el Lote correspondiente se solicitan diversos productos (mobiliarios, electrónicos e informáticos) y que NO EXISTE RELACIÓN alguna de fabricación, segmento, motivo válido de comercialización o exclusividad que obligue al oferente a cotizar los ítems requeridos dentro de un Lote cerrado, representando una MEDIDA LIMITATIVA de la convocante que afecta y desestimula la participación de múltiples oferentes, y además teniendo que se requieren las autorizaciones respectivas de las marcas, solicitamos respetuosamente que el **Ítem 2 Mobilario** (Sub ítems 2.1 al 2.21), sean separados en SUB LOTES independientes, ya que dichos mobiliarios solicitados son de medidas específicas y solamente podrían ser ofertados correctamente POR FABRICANTES DE MUEBLES, de manera a permitir mayor participación de oferentes y resultando también así beneficiada la convocante.

RESPUESTA: La Convocante requiere que las distintas dependencias sean equipadas por un solo oferente a fin de garantizar la provisión y puesta en marcha, por lo que no es posible separar los ítems correspondientes a este lote.

Consulta 17
Para el Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyú - Ítem d). Televisor color de 32 pulgadas, solicitan:
HDMI x 4
Solicitamos respetuosamente que puedan ser aceptados equipos con HDMI x 2, ya que los televisores de 32 pulgadas traen generalmente de fábrica solo 2 puertos HDMI, normalmente los equipos con 4 puertos HDMI tienen especificaciones técnicas (pulgadas) superiores (a partir de 55") a lo solicitado por la convocante.
RESPUESTA: Ver Adenda N° 2

Consulta 18
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyú. Solicitamos respetuosamente sea aclarado si la carta de autorización solo es necesaria para el ítem e) de las Notebooks ya que solo en las especificaciones de la notebook solicitan dicho documento. Pero en el FORMULARIO Nº 19 dice:
Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor, aplicable para los lotes de equipamientos
Favor tengan a bien ACLARAR para cual/es de los equipos a ser ofertados en los lotes de Equipamientos deben ser presentadas con Autorización del Fabricante.
RESPUESTA: La Autorización del Fabricante deberá ser presentada para LOS LOTES DE EQUIPAMIENTOS, tal como se indica en el Pliego de Bases y Condiciones, esto implica que los bienes ofertados en estos lotes deben contar con dicho requisito.

Consulta 19
Para el Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyú - Ítem f). Fotocopiadora Multifuncional, solicitan:
Copiadora resolución max. 1200x600.
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con resolución de copiado Max. De 600x600. Ya que esta resolución es la que generalmente trae por defecto un equipo según las demás especificaciones requeridas.
RESPUESTA: Adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 20
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu - OTROS RUBROS - EQUIPO PARA SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO solicitan:
La provisión de 10 (diez) cámaras IP sin la especificación de la lente que las mismas deben poseer.
Solicitamos se aclare el tipo de lente que las mismas deben incluir.
RESPUESTA: Ver Adenda N° 2

Consulta 21
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu - OTROS RUBROS - EQUIPO PARA SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO solicitan:
La provisión de 10 (diez) cámaras IP (ITEM 1) y seis cámaras móviles IP (TPO 2) con la indicación que las mismas deben incluir sensor óptico tipo CCD.
Los Sensores CCD fueron los utilizados para las primeras cámaras IP, siendo del tipo CMOS las utilizadas actualmente que permiten mayores resoluciones
Solicitamos sean aceptables cámaras IP con sensores CMOS.
RESPUESTA: Ver Adenda N° 2

Consulta 22

Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu - OTROS RUBROS - EQUIPO PARA SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO solicitan:
La provisión de 10 (diez) cámaras fijas IP; 6 Cámaras IP domo móviles.
Solicita además (ítem 3) una cámara giratoria donde por sus especificaciones resulta que la misma es analógica. Se solicita además un DVR para 32 canales (ítem 4) el cual es incompatible con las cámaras IP (ítem 1 e item2). En observaciones se indica: Las cámaras cotizadas se conectan a una PC o DVR a través de un cableado coaxial, en la PC se instala una placa de grabación.
Las cámaras IP ítem 1 e ítem 2 (total 16 cámaras) NO pueden utilizar cables coaxiales debido a que necesitan conexiones de red (cámaras IP) hasta un switch.
Solicitamos que la cámara del ítem 3 sean del tipo IP y el DVR de 32 canales deba ser del tipo NVR para soportar cámaras IP (NVR) de modo a que el sistema en su conjunto sea compatible.
RESPUESTA: Ver Adenda N° 2

Consulta 23

Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu - OTROS RUBROS - EQUIPO PARA SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO solicitan:
Para el ítem 1,2 y 3, deben utilizar un switch para interconectar las cámaras, el cual no es requerido.
Solicitamos sea necesaria la provisión de un switch de 24 puertos para conectar las cámaras requeridas con el Grabador de las cámaras (NVR).
RESPUESTA: Ver Adenda N° 2

Consulta 24

Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu - OTROS RUBROS - EQUIPO PARA SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO solicitan:
Los mástiles serán de caños y accesorios galvanizados pintados con pintura base epoxi color gris grafito, con dimensiones libre 6m. Se fabricarán en tres segmentos, el inferior con caño de 4" y el segmento superior en caño 3". El empalme entre uno y otro caño se realizará mediante un cruce entre "macho" y "hembra" de por lo menos 50 cm., soldados entre uno y otro a través de por lo menos cinco perforaciones a lo largo del empalme, y cordón de soldadura continua en el borde de transición. Las soldaduras deberán estar pulidas y terminadas estéticamente. En el coronamiento se utilizará una tapa galvanizada para 3", con remate en forma de pináculo. Se soldarán al mástil dos argollas de varilla lisa 6mm y un elemento de varilla lisa 8mm para sostén y amarre del cordel respectivamente. Este cordel será de nylon color blanco y diámetro mayor a 3mm.
Los mástiles serán desmontables, soldados en la base a una placa metálica de 30x30cm, espesor de 1,5 cm, que irá abulonado y sujeto al suelo mediante pernos metálicos de anclaje dentro de un bloque de hormigón
Desconocemos el propósito o la finalidad de estos mástiles para la implementación de equipos de CCTV ya que no vemos una finalidad relacionada.
Solicitamos se elimine estos mástiles o se indique apropiadamente la función y ubicación de los mismos en cada comisaria ya que no aparece en los planos provistos.

RESPUESTA: Se solicita respetuosamente a los potenciales oferentes remitirse a la planilla de precios – Desglose de los precios unitarios de la Obra. Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto, para constatar que el pedido Caños para mástil 2" (pulgadas) – 6.00 m GV, es requerido en el ítem de "Albañilería" no así para algún ítem que corresponda al lote de equipamiento, por lo que aclaramos que el propósito o la finalidad de estos mástiles no tiene que ver con la implementación de los equipos CCTV.

Consulta 25
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu - OTROS RUBROS - EQUIPO PARA SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO solicitan:
Para cada sitio solicitamos para la instalación de cableado, se indique si será aceptable el uso de canaletas plásticas para la instalación de los cables.
RESPUESTA: Todas las bocas eléctricas con sus correspondientes circuitos irán embutidas a la pared.

Consulta 26
Con relación a los lotes de Equipamientos: Plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos.
El PBC dice: La tesorería del Programa 2-1-1 Implementación del Plan Estratégico Policial, emitirá una orden de provisión de los equipamientos y deberá realizarse las entregas en un plazo no mayor a 3 (tres) días una vez recepcionado el pedido y como máximo deberá estar todos o equipos instalados y en funcionamiento en un plazo no mayor a 15 (quince) días.
Se deberá realizar los trabajos de instalación y puesta en funcionamiento en coordinación con el Fiscal de Obras y la empresa adjudicada para los lotes de obras civiles.
Las empras adjudicas en los lotes de equipamiento deberán hacer entrega de los bienes en el predio de las obras civiles y con la correspondiente instalación, previendo la cantidad de materiales necesarios descriptos en las especificaciones, con las pruebas de funcionamiento respectivos.
Consultamos: La entrega, instalación y prueba, se debe realizar una vez terminadas las obras?
Favor definir cuantos días después de firmado el contrato estarían emitiendo la orden de provisión de los Lotes de Equipamientos. Ya que en el PBC solo indica la entrega en 3 días después de la emisión de la orden de provisión, sin aclarar cuantos días después de la firma del contrato, seria emitida dicha orden. Lo cual no nos permite saber con exactitud los plazos de entrega. Lo que no nos permite prever la importación de la mayoría de equipos especiales solicitados (cámaras).
Tampoco sería recomendable la instalación de equipos informáticos y electrónicos, si el sitio se encuentra en obras, así como también mobiliarios, debido a que estarían expuestos a polvo, pintura y otros materiales peligrosos y dañinos para los equipos y muebles.

RESPUESTA: Ver Adenda N° 2

Consulta 27
Con relación a INSTALACION ELECTRICA para los Lotes Equipamientos:
Consultamos: Cuando se refieren a Instalación y puesta en funcionamiento de los equipamientos a proveer, se refieren solo a la instalación de los equipos en sí, en los lugares a ser utilizados, verificando su correcto funcionamiento, en un Sistema de instalación eléctrica ya puesta a punto por los encargados de las obras civiles?
O para los lotes de Equipamientos, debemos realizar nuestra propia instalación eléctrica?
RESPUESTA: El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas establece:
EQUIPAMIENTO DE OFICINA COMISARIAS ÁREA METROPOLITANA Y CANINDEYU
El precio unitario de los lotes de equipamientos ***deberá estar incluido los materiales necesarios para su instalación, la mano de obra****, el impuesto al valor agregado cuando corresponda. El proveedor adjudicado en los lotes de equipamientos será el encargado de la instalación y puesta en funcionamiento de los mismos, en coordinación con el fiscal de obras y la empresa encargada de la construcción de obras civiles.*

Consulta 28
Con relación a la Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

CGC 6.3.2 Pólizas de seguros solicitadas.
Consultamos: Favor aclarar si la solicitud de los diferentes tipos de Seguros solicitados, son para los oferentes de los Lotes correspondientes a Obras Civiles o también para los Lotes correspondientes a Equipamientos?
RESPUESTA: Ver Adenda N° 2

Consulta 29
Con relación al Ítem FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
El PBC dice: Observación: Para efectos de mayor garantía, el oferente debe ser necesariamente centro autorizado de servicios c.a.s. de la marca que oferta con certificados de técnicos. Provisión de 4 (cuatro) toner de repuesto.
Consultamos: Solicitamos sean aceptadas Asistencia técnica especializada c.a.s provistas por el representante de la marca Y/O oferente autorizado. De modo a poder ofrecer mayor cantidad de ofertas beneficiosas, y no sea limitativa solo para empresas con C.A.S autorizado.
RESPUESTA: Ver Adenda N° 2

Consulta 30
Con relación a EXPERIENCIA – REQUISITOS DOCUMENTALES – CAPACIDAD – EXPERIENCIA DE LOS PERSONALES – CURRICULUM – REQUERIMIENTOS ADICIONALES Y OTRAS EXIGENCIAS:
Consultamos: SOLICITAMOS SEAN ACLARADAS CUALES SON LAS EXIGENCIAS TANTO EN CAPACIDAD, EXPERIENCIA, COMO TAMBIÉN EN REQUISITOS DOCUMENTALES, QUE CORRESPONDEN SOLO A LOS LOTES DE EQUIPAMIENTOS, YA QUE DEBIDO A LA GENERALIDAD DE LO REQUERIDO, NO PODEMOS DISTINGUIR SI LAS EXIGENCIAS EN SUS DIFERENTES FORMAS, SON SOLICITADOS PARA OBRAS CIVILES O PARA EQUIPAMIENTOS, O SON PARA AMBAS?
RESPUESTA: Ver Adenda N° 2

Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C.

Consulta 31
Con relación a la planilla de resumen de cada lote, piden completar la casilla "Marca y Procedencia" a rubros que son generales, como por ejemplo albañilería y/o trabajos preliminares. Consulta: Como completamos estas casillas ya que estos rubros son generales y no particulares (como por ejemplo si solicitaran: ventilador de techo procedencia: brasilera marca: Watson).
RESPUESTA: Ver Adenda N° 1

Consulta 32
No serán considerados circuitos para aire acondicionado?, ya que se nombró en la visita a obra (además de figurar en las planillas de equipamiento), pero no figura en ninguna de las planillas de construcción.
RESPUESTA: Los circuitos de A.A. Termo calefón y ventiladores se encuentran en el rubro de bocas especiales

Consulta 33
Podrían enviar detalle del cartel c/ escudo y letras en relieve de hierro pintado? Altura de las letras por ejemplo, para su mejor cotización.
RESPUESTA: Ver adenda N° 3.

Consulta 34
Podrían enviar detalle del pórtico de acceso de placa cementicia c/ estructura metálica?, para su Cotización

RESPUESTA: Ver adenda N° 3.

Consulta 35
Comisaría N°11 – LOTE 9
En el ítem 1 de trabajos preliminares no figura excavación para fundación. Consulta: como deberá ser considerado?
RESPUESTA: Considerar en el rubro de hormigón amado.

Consulta 36
LOTE 9. En el ítem 2.1 de Estructura de hormigón armado que dice global 1,00.Consulta: cómo vamos a considerar la cotización?, la contratante desglosara el ítem con sus cantidades o van a proveer a los licitantes de los planos estructurales?
RESPUESTA: Ver Adenda N° 3

Consulta 37
LOTE 9. En el rubro de Instalación Eléctrica 5.1 Bocas especiales. Consulta: a qué tipo de tomas se refiere? Informáticos, schuko, telefónicos? Podría proveer la contratante de los planos de instalación eléctrica?
RESPUESTA: Las bocas especiales corresponden a informático, telefónico, fax, tipo de tres agujeros y los normales para AA, ventilador y termo calefón.

Consulta 38
LOTE 9. En el rubro de Instalación Eléctrica 5.4 y 5.5 Alimentación al tablero y trifásico c/ acometida. Consulta: cuantos metros lineales deben ser cotizados? Ya que dice unidad: 1,00.
RESPUESTA: Considerar desde pilastra de Ande. A fin de facilitar la cotización se han realizado las visitas a la zona de obra. Fue observado en visita al lugar por los oferentes.

Consulta 39
Comisaría N°12 – LOTE 11
En el ítem 2.1 de Estructura de hormigón armado que dice global 1,00.Consulta: cómo vamos a considerar la cotización?, la contratante desglosara el ítem con sus cantidades o van a proveer a los licitantes de los planos estructurales?
RESPUESTA: Ver Adenda N° 3

Consulta 40
LOTE 11. En el ítem 2.2 de albañilería – rampa de acceso – dice 1,00 m3. Consulta: debería ser global 1,00? O de lo contrario que implica el rubro? Donde está ubicada? Ya que no figura en los planos
RESPUESTA: Ver Adenda N° 3

Consulta 41
En el rubro de Instalación Eléctrica 5.4 y 5.5 Alimentación al tablero y trifásico c/ acometida. Consulta: cuantos metros lineales deben ser cotizados? Ya que dice unidad: 1,00
RESPUESTA: Considerar desde pilastra de Ande. A fin de facilitar la cotización se han realizado las visitas a la zona de obra. Fue observado en visita al lugar por los oferentes.

Consulta 42
Comisaría N°15 – LOTE 15
En el ítem 1.6 Relleno de suelo y Compactación de los Trabajos Preliminares figura cantidad 30 m³. Consulta: Para la ubicación de la nueva construcción se necesitará mayor cantidad de relleno, como debemos considerar la diferencia?
RESPUESTA: La diferencia será cubierta con los materiales resultantes de la demolición

Consulta 43
LOTE 15. El ítem 1.7 Demolición de Trabajos Preliminares figura cantidad 400 m². Consulta: Que es lo que hay que demoler? Parte de la construcción existente? La estructura de H°A° tipo pileta que se encuentra al fondo?
RESPUESTA: La demolición será parte de la construcción existente y el tanque

Consulta 44
LOTE 15
En el ítem 2.1 de Estructura de hormigón armado que dice global 1,00. Consulta: cómo vamos a considerar la cotización?, la contratante desglosara el ítem con sus cantidades o van a proveer a los licitantes de los planos estructurales?
RESPUESTA: Ver Adenda N° 3

Consulta 45
LOTE 15
En el ítem 2.2 de albañilería – rampa de acceso – dice 1,00 m3. Consulta: debería ser global 1,00? O de lo contrario que implica el rubro? Donde está ubicada? Ya que no figura en los planos.
RESPUESTA: Ver Adenda N° 3

Consulta 46
En las IAO18:2 solicita que la garantía de ofertas sea del 5% de la oferta y hay 32 lotes, de los cuales solo se puede ser adjudicado en dos.
Solicitamos que solo se presente la Garantía de Mantenimiento de Ofertas con la sumatoria de los tres lotes de mayor valor, ya que de esta manera se estará cubriendo lo que indica el Articulo 39 a de la Ley N° 2051/03.
Realizamos esta solicitud de manera a poder presentar la mayor cantidad de ofertas ya que de otra manera el monto del seguro es muy oneroso.

RESPUESTA: La garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada, conforme lo establece la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas en su artículo 39 inciso a), que en el presente procese será del 5% (cinco) por ciento del monto total de la oferta.

Consulta 47
EN LA PAGINA 8 DEL PBC SOLICITA TEXTUALMENTE:
Debido a las características de esta obra, en especial lo referente a Plazos y Confiabilidad de las mismas, la Convocante considerará como sustancial, todo lo exigido en este apartado y su incumplimiento podrá ser causal de descalificación. Las planillas de desglose de los precios unitarios de cada LOTE deben acompañar la Oferta, serán de relevancia sustancial. Será considerado como precio con "desfasaje y variación de relevancia", aquel que en su desglose, se aparte notoriamente de los componentes unitarios básicos de los precios referenciales de Policía Nacional, tanto en cantidad como en precio. Los desfasajes y variaciones de relevancia, precipitarán que la oferta económica sea calificada como "oferta riesgosa".
La oferta económica deberá incluir el beneficio económico esperado, acorde con la envergadura integral de la obra y la posibilidad y capacidad prácticas de cumplir con los requerimientos del contrato en los plazos, calidad y eficiencia requeridos por la Convocante, dentro del marco que permita la presunción de la buena fe. Si la Convocante evaluare este concepto como "no cumplido", el oferente podrá ser descalificado.
PERO EN EL FORMULARIO DE DESGLOCE FORMULARIO N° 2 ESPECIFICA EN NEGRITAS " NO APLICA ", CUAL ES CORRECTO?

RESPUESTA: El formulario N° 2 "NO APLICA", en el presente proceso, atendiendo que la Convocante ha considerado que el DESGLOSE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA. Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto, es el adecuado para contar con la composición del precio de la oferta

Consulta 48
Con relación a la Garantía de mantenimiento de oferta, solicito sea hasta cubrir el monto de 3 paquetes, siendo que la cantidad máxima de lotes a al cual podrá acceder una empresa es de 3 lotes.
RESPUESTA: La garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada, conforme lo establece la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas en su artículo 39 inciso a), que en el presente procese será del 5% (cinco) por ciento del monto total de la oferta.

Consulta 49
Para el Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyú - Ítem 3 f). Fotocopiadora Multifuncional solicitan
Copiadora resolución máx. 1200x600.
Consulta: Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con resolución de copiado Máximo de 600x600. Ya que esta resolución es la que generalmente trae por defecto un equipo según las demás especificaciones requeridas, así también de esta forma no limitar la participación de oferentes
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 50
Para el Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu - ítem 1 q) COCINA DE USO INDUSTRIAL DE 6 QUEMADORES, solicitan:
Bandeja colectora esmaltada
Consulta: Solicita respetuosamente que la bñdé lectora esmaltada sea opcional o puedan ser aceptados equipos con bandeja colectora galvanizada la cual es la más utilizada actualmente y la más recomendable, así también de esta forma no limitar la participación de oferentes.
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 51
Con relación a la ADENDA N° 2
Experiencia y capacidad técnica (EQUIPAMIENTOS)
Dice:
Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor,en casi:) de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el/los producto/s ofertado/s1sirt6 sea importador y/o distribuidor de los insumos, expedido en el año 2014.
Aclarar: si hay un error en el año de expedición (2014) solicitada para la Autorización del Fabricante. Solicitamos que se modifique a: "expedido en el año 2015"
RESPUESTA: Ver Adenda N° 3

Consulta 52
Con relación a los Lotes de EQUIPAMIENTO DE OFICINA COMISARIA AREA METROPOLITANA Y CANINDEYU: Consultamos: Si para cada sitio donde deberán instalarse COMPUTADORAS, se deberá necesitar CABLEADO DE RED DE DATOS.
RESPUESTA: No se requiere cableado de red de datos.

Consulta 53
Con relación al ítem FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL

El PBC dice: Observación: Para efectos de mayor garantía, el oferente debe ser necesariamente centro autorizado de servicios c.a.s. de la marca que oferta con certificados de técnicos. Provisión de 4 (cuatro) toner de repuesto.
Consultamos: Solicitamos sean aceptadas Asistencia técnica especializada C.A.S provistas por el representante de la marca Y/O oferente autorizado. Y que el oferente cuente con TECNICOS CERTIFICADOS DE LA MARCA OFERTADA. De modo a poder ofrecer mayor cantidad de ofertas beneficiosas, y no sea limitativa solo para empresas con C.A.S autorizado.
RESPUESTA: Ver Adenda N° 3

Consulta 54
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarias Área Metropolitana y Canindeyu - ítem e). Computadoras, solicitan:
Velocidad de procesador de 3.4 ghz o superior.
Teniendo en cuenta que la tecnología de procesadores de última generación está convergiendo hacia el uso eficaz de potencia de procesamiento y consumo, en el campo de la reduce& energética se ha observado que la técnica de DVS (reduce& y aumento dinámico de la velocidad del procesador junto con la reduce& y aumento del voltaje suministrado) permite al algoritmo de planificación de las tareas ahorrar energía, consultamos si la velocidad 3.4 GHz del procesador puede' ser alcanzado con velocidad dinámica.
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 55
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarias Área Metropolitana y Canindeyu - ítem e). Computadoras, solicitan:
Procesador Dual Core tercera generación, velocidad de procesador de 3.4 ghz o superior, cache de 6 MB o similar.
Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con memoria cache de 3 MB, siendo el estándar de los fabricantes de renombre internacional para sus equipos de dos núcleos de tercera y cuarta generación, saliendo beneficiada la convocante obteniendo mejores precios y permitiendo mayor participación de oferentes.
RESPUESTA: Ver Adenda N° 3

Consulta 56
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu - ítem e). Computadoras, solicitan:
Fuente de alimentación eléctrica 220 volts / 400 watts real.
Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación Solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador, placa madre, etc..., incluyen componentes de (Alma generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, aun cuando éste se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el rendimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo energético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, cambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de alimentación de 400 Watts corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo (mayor performance por Watt bajo estándares 4.0).
Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos correspondientes al ítem sean cotizados con:

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY
Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C.

Fuente de Alimentación de 260 Watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantia del Fabricante de que esta preparado para su maxim° crecimiento, o en su defecto, dicha característica sea considerada opcional, de manera a no limitar la participación de oferentes.
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 57
Para todos los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarfas Area Metropolitana y Canindeyu - OTROS RUBROS - EQUIPO PARA SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO solicitan:
El oferente deberá entregar el catalogo del equipo ofertado en español a fin de demostrar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.
Solicitamos sean aceptados los catálogos originales del equipo ofertado y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro.
RESPUESTA: Se solicita adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y condiciones

Consulta 58
Para Los Lotes de Equipamiento de Oficina Comisarías Área Metropolitana y Canindeyu.
DICE: En las IAO 6.2 Se expedirá Constancia de Visita.
Todo Oferente que no efectúe dicha visite, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos declarando expresamente el medio por el cual accedió a 'a información, además deberá declarar que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato, deberá presentar el formulario N° 19 con toda la información requerida en el mismo.
Solicitamos ACLARACION referente a si el FORMULARIO A PRESENTAR ES EL N9 20 Y SI ESTE FORMULARIO ES SOLO PARA LOS LOTES DE OBRAS CIVILES o también deber ser presentado para Oferentes de los LOTES DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA Comisarias AREA METROPOLITANA Y CANINDEYU.
RESPUESTA: Ver Adenda N° 3

Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C.

PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH
Comisario Principal DEJAP
Jefe de Departamento UOC.