CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 37/2016
"ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"
ID. 314.466
ADDENDA Nº 02

La DINAC de conformidad al Art. 22, inc, "b" de la Ley Nº 2051/03 y el Art. 40 del Dto. 21909/03, y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Addenda, a fin de **Aclarar los siguientes puntos de la Nota de Invitación.**

ANEXO C
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

ITEM	DESCRIPCION		UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - DMH				
GERENCIA ADMINISTRATIVA - DMH				
1	**ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT**		**UNID.**	**04**
	Acondicionador de Aire Split: • Capacidad: 12.000 BTU • Frio/calor • 4 Direcciones de salidas de aire • Control remoto • Funciones: Sleep, restart automático, des humificación independiente • **Instalado** y con su correspondiente Kit de Instalación. (El kit deberá ser acorde adonde se instalaran los equipos).		**300 mts de cable de 4 milímetros, caño de cobre de 10 mts.**	
2	**ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT**		**UNID.**	**02**
	Acondicionador de Aire Split: • Capacidad: 24.000 BTU • Frio/calor • 4 Direcciones de salidas de aire • Control remoto • Funciones: Sleep, restart automático, deshumificacion independiente • **Instalado** y con su correspondiente Kit de Instalación. (El kit deberá ser acorde adonde se instalaran los equipos).		**300 mts de cable de 4 milímetros, caño de cobre de 10 mts.**	
3	**ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT**		**UNID.**	**01**
	Posiciones de descarga	Horizontal (izq.-der.) y Vertical (arriba – abajo)	**100 mts de cable de 4 milímetros y una llave TM de 25, caño de cobre 5 metros con el kit estándar de Aire Split tipo roperito. 36.000 BTU trifásico 380 V**	
	Drenaje	Charola plástica.		
	Evaporador	Serpentin de alta eficiencia en el evaporador.		
	Acero galvanizado pintado	SI		
	Filtro lavable anti-hongo	SI		
	Sensor anticongelamiento	SI		
	Ventilador Multivelocidades – Reloj retardador PCB	SI		
	Compresor de alta confiabilidad	SI		
	Válvula de desahogo de presión interna que protegen al compresor contra alta presión	SI		
	Protección interna contra sobrecarga del compresor	SI		
	Termopozo para revisar la presión en el sistema	SI		
	Enfriamiento (BTU/hr)	36.000 (frio/calor)		
	Datos eléctricos • Fase, voltaje, frecuencia (ø, V, Hz) • Suministro de potencia (Watt)	1,220,60 4.2		
	Desempeño			

Abg. JULIAN PAIVA
Coordinador
UOC - DINAC

	• SEER or EER (Btu/hr.W) • Circulación del aire (m3/min)	Mínimo 10 Mínimo 34	
	Características • Filtro lavable de larga duración • Protector de las Aletas de Serpentín del condensador • Control de descongelamiento del Serpentín del evaporador • Función de protección del tiempo de Retardo • Control remoto • Silencioso	 SI SI SI SI SI SI	
	Garantía	Mínimo 1 año	

Obs: todos los gastos de instalación, herramientas y/o insumos necesarios para la puesta en marcha de los aires solicitados deberán ser proveídos por el oferente.

Se remite la presente Addenda, que consta de (02) hojas, a todas las empresas invitadas, la cual pasa a formar parte de la misma.

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC