*Universidad Nacional de Asunción*
*Facultad de Odontología*
*Unidad Operativa de Contrataciones*

**NOTA N° 329**

**ADENDA N° 1**

Asunción, 31 de agosto de 2012

Referencia: Concurso de Ofertas N° 6/2012
"Adquisicion de generador a diesel"
**ID N° 243.127**

Señores
**Oferentes**
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con el objeto de comunicar las modificaciones hechas al Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia; que a continuación se detalla a continuacion:

**Consultas**
Indicar Potencia Pryme:
Indicar Potencia Stand By
Definir el tipo de transferencia de grupo de generador y ubicación, si será en un gabinete independiente o dentro de la Cabina del Grupo Generador.

***Respuestas:***

Indicar Potencia Pryme: 350 KVA
Indicar Potencia Stand By: 350 KVA
Definir el tipo de transferencia de grupo de generador : automatico
Ubicación: En el tinglado de la institución (sobre Jose Bergez casi Brasil)
Si será en un gabinete independiente o dentro de la Cabina del Grupo Generador: el gabinete debe ser independiente.
El equipo ofertado debe contar con la certificación de calidad ISO 9000 o certificación similar.

Todos los puntos modificados forman parte del PBC de la Concurso de Oferta N° 6/2012 "Adquisicion de generador a diesel" ID N° 237.894 para la Facultad de Odontología UNA.

**Lic. Marta Martínez de Ortiz**
Jefe de Departamento
Unidad Operativa de Contrataciones