Asunción, 03 de julio de 2013

CONSULTAS Y ACLARACIONES N° 01

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 10/2013 "*CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES Y REMODELACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA" ID. Nº 252.264*

Consulta 1: Con respecto al requerimiento ***Una superficie construida de 18.000 m2, durante los últimos diez 10 (diez) años, similar a las obras propuestas**, solicitamos que para el cumplimiento de este requisito sean aceptadas la sumatoria de hasta 3 (tres) contratos de obras civiles, atendiendo que el requerimiento supera ampliamente a la superficie de las obras a ser realizadas.

Respuesta: Serán aceptadas la sumatoria de hasta tres contratos de obras civiles siempre y cuando la sumatoria alcance los 18.000 m2. **(Ver Adenda 4)**

Consulta 2: Con respecto al requerimiento *** Tanque metálico de al menos 30.000 m3**, entendemos que el mismo refiere a tanques metálicos de al menos 30 m3 o 30.000 lts.- Solicitamos que para el cumplimiento de este requisito sean aceptados la construcción de tanques de Hormigón Armado de 30 m3. o de mayor capacidad.

Respuesta: Se rectifica aclarándose que corresponde a un tanque metálico con capacidad a 30.000 litros de agua. Así mismo se comunica que el tanque debe ser metálico. **(Ver Adenda 4)**

Consulta 3: Se solicita ampliación del plazo para la presentación de ofertas

Respuesta: Se amplía los plazos para las consultas, presentación y apertura de ofertas. **(Ver Adenda 4)**

MINISTERIO DE JUSTICIA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones