ACLARATORIA Nº 01/2015

LICITACION PUBLICA NACIONAL P.A.C. Nº 26/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"

POR LA QUE SE INTRODUCEN ACLARACIONES A LAS CONSULTAS REALIZADAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SEGÚN SE DETALLA:

- **Consulta 1:** Si el precio unitario de la planilla de repuestos, de la oferta para el Mantenimiento Correctivo, debe contemplar el Precio del Repuesto más la Mano de Obra o únicamente el precio del repuesto, sin tener en cuenta la Mano de Obra. Y si este precio solo contempla el repuesto, solicitamos aclaración de la manera en que se pagara la Mano de obra en el caso del Mantenimiento Correctivo.

Respuesta: Para todos los trabajos, correspondientes a los mantenimientos correctivos, se deberán incluir el costo de la mano de obra, además de los materiales, en las tablas de los precios unitarios de la Lista de Repuesto de Mantenimiento Correctivo.

- **Consulta 2:**

a) Tablero de media tensión (celdas de media tensión) de los transformadores. Reemplazo de los existentes por nuevos.
Solicitamos los planos eléctricos de Media Tensión para la ubicación de las celdas de Media Tensión. (Los nuevos)
Como así mismo para la distribución de la Alimentación eléctrica a los Tableros principales de los distintos pisos.

Respuesta: Con relación a los tableros de media tensión, los planos actualizados de los esquemas eléctricos unifilares en media tensión pueden ser solicitados por Nota en la dirección indicada en el PBC. Los tableros, celdas de media tensión, serán reemplazados por nuevos.

La parte de baja tensión, los alimentadores eléctricos de los tableros principales, los planos se estarán realizando conforme a la verificación in situ y a los avances de los trabajos. No se cuenta con planos actualizados de los alimentadores principales de los tableros eléctricos de la torre Sur.

Atentamente;

Oscar E. Saralegui P.
Jefe - Dpto. de Licitación
U.O.C. Corte Suprema de Justicia