CONTRATACIÓN DIRECTA N° 142/2016, "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS"ID 306.554
NOTA ACLARATORIA N° 01

Consulta 1.
Con respecto al Ítem 5, del Lote 1, que hace referencia a CONDUCTORES ELÉCTRICOS, y en sus especificaciones técnicas menciona primero ser un cable multifilar y luego menciona ser 2 x 2, en caso de que sea 2 x 2, no sería más bien un cable cordón?

Respuesta: el pedido se refiere a cable multifilar de cobre, conductor de electricidad, de 2x2mm, se entiende que es un cable cordón 2x2, como se ilustra:

Consulta 2.
Con respecto al Ítem 6, del Lote 1, que hace referencia a CONDUCTORES ELÉCTRICOS, y en sus especificaciones técnicas menciona primero ser un cable multifilar y luego menciona ser 2 x 4, en caso de que sea 2 x 4, no sería más bien un cable cordón?

Respuesta: el pedido se refiere a cable multifilar de cobre, conductor de electricidad, de 2x4mm, se entiende que es un cable cordón 2x4.

Consulta 3.
Con respecto al Ítem 15, Lote Nº 1, que hace referencia a REACTANCIA ELECTRONICA, es necesario saber si es para cuantos tubos exactamente es la reactancia. Favor especificar eso.
Respuesta: la reactancia solicitada es para 2 x 40W.

Consulta 4.
Con respecto al Ítem 29, Lote Nº 1, que hace referencia a LLAVE TERMOMAGNETICA, y luego menciona ser de embutir, esta sería una llave termomagnética o una llave tipo panam?

Respuesta: La llave termomagnética solicitada, debe ser para soporte tipo rielera, se adjunta imagen ilustrativa:

DARIO R. MONGELOS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

Consulta Nº 5.
Con respecto al Ítem 30, Lote Nº 1, que hace referencia a LAMPARA FLUORESCENTE, y luego menciona ser "tipo vela". Favor verificar ítem.

Respuesta: Se solicita tubo fluorescente tipo PL, se adjunta imagen ilustrativa:

Consulta Nº 6.
Con respecto al Ítem 41, Lote Nº 1, que hace referencia a FOCO ECONOMICO, sería posible presupuestar un foco de 36w para economizar costos suyos?

Respuesta: Las especificaciones técnicas indicadas, son de carácter mínimo, pudiendo el oferente ofrecer equipos con iguales o mejores características.

Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C.

DARIO RAMÓN MONGELOS MIERS
Comisario Principal MAAP – Lic. AE
Jefe - Departamento U.O.C