COPACO S.A.

PARAGUAY BICENTENARIO 1811 - 2011

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
División Licitaciones de Planificación
Alberdi N° 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 14 de setiembre de 2011

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 18/2011 – "SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE RECTIFICADORES Y ACCESORIOS PARA SITIOS NUEVOS Y REEMPLAZO DE EXISTENTES"

ADENDA Nº 7

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de comunicarles que el Directorio de COPACO S.A., ha resuelto la modificación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional de referencia, en los siguientes puntos:

SECCIÓN III. CAP. 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. APARTADO D. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ACONDICIONADORES DE AIRE.

- EN EL PUNTO 1.2.2 CONDENSADORES REFRIGERADOS POR AIRE

Donde dice:
c. Las aletas deben ser de aluminio que estarán recubiertas con resina epóxica para dar una mejor protección anticorrosivo.

Debe decir:
c. Las aletas deben ser de aluminio, que estarán recubiertas con resina epóxica para dar una mejor protección anticorrosivo, o de polipropileno de alta densidad.

- EN EL PUNTO 1.2.3 UNIDAD EVAPORADORA

Donde dice:
d. La bandeja del condensado debe ser de acero inoxidable.

Debe Decir:
d. La bandeja del condensado debe ser de acero inoxidable o de plástico duro.

Atentamente,

Ing. Norma Fernández
Gerente – U.O.C.
Gerencia Operativa de Contrataciones