INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Avda. Fernando de la Mora esquina Teniente Alcorta – Asunción
Fonos: 557-404 – Fax: 557-408 – E-mail: inc@gov.py

CONTRATACION DIRECTA Nº 72/2014

"ADQUISICION DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS"

ADDENDA Nº 2

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes la modificación realizada en la Carta de Invitación y Anexos de la presente Contratación Directa Nº 72/2014 que formarán parte de la misma, y queda de la siguiente manera:

1. Especificaciones Técnicas

QUEDA REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Ítem	NOMBRE DE LOS BIENES	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	PM (Pedido de Material) Nº 4147/2014 – SISTEMA DE CONTROL Y PESAJE DE MATERIAL CALCAREO – Planta Industrial de Vallemi.-	
1	**TRANSFORMADOR MONOFASICO**	
	Especificaciones Técnicas ❖ POTENCIA: 10 KV. ❖ FRECUENCIA: 50 Hz. ❖ TENSIONES: MEDIA TENSION 13200 V. Baja Tensión 220 V. ❖ REFRIGERACION: SISTEMA ONAN (aceite, libre de PCB) ❖ NORMA: A.N.D.E. ❖ DEBE INCLUIR: SISTEMA DE PROTECCION Y ACCESORIOS. **(Debe incluir el seccionador porta fusible externo (aéreo) y el aislador para la bajada al transformador)**, según el siguiente detalles: - Cuatro (4) Porta Fusible del tipo C para 13.2 kv. con Fusibles. - Cuatro (4) Aislador para rienda MN-20 - Ocho (8) Equipos de aislador para Media Tensión tipo de vidrio o porcelana doble - Dos (2) descargadores para Media Tensión a 13.2 kv. - Cuatro (4) ataduras para cables de 35 mm. - Ocho (8) preformados de 35 mm. ❖ GARANTIA MINIMA DE (1) UN AÑO ❖ EL TRANSFORMADOR DEBERA INCLUIR: - **CABLE DE ALEACION DE ALUMINIO DESNUDOS DE UNA SECCION DE 35 mm. 150 (CIENTO CINCUENTA) METROS.-**	

NUEVO PLAZO DEL PRESENTE LLAMADO

ACTIVIDAD	FECHA
Fecha tope para consulta	**19/agosto/2014 – 09:00 hs**
Fecha Tope para presentación de Documentos	**22/agosto/2014 – 09;00 hs.**
Apertura del Sobre	**22/agosto/2014 – 09;15 hs.**

Abog. César Mallorquín Ávila
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.