

Visión
Ser una Institución independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito Nacional e Internacional.



BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Email:ouc@bcp.gov.py
Central Telefónica BCP - 608011
Teléfono UOC-6192235-6192596
Avda. Federación Rusa y Cabo 1° Feliciano Marecos
RUC 80009769-6

ADENDA N° 2/2012 – PAC N° 12/2013

AD REFERENDUM (ID N° 249.670).

Asunción, 8 de febrero de 2013

Señores Oferentes

Presente:

De nuestra consideración

REF.: "ADQUISICIÓN DE RECTIFICADOR DE CORRIENTE PARA SALA DE POTENCIA PARA EL BCP". ID N° 249.670.-

La Unidad Operativa de Contratación comunica en referencia a la **prórroga del primer llamado** de, **"ADQUISICIÓN DE RECTIFICADOR DE CORRIENTE PARA SALA DE POTENCIA PARA EL BCP"**, en la modalidad de Contratación Directa, **ID N° 249.670**, las modificaciones e inclusiones: fecha y Numeral 5 del Anexo 2 - Formulario de carta / oferta – Planilla de Precio; Adenda N° 1/2012, segundo párrafo; Numerales 14 y 15 (fecha de presentación de Ofertas y por último, la inclusión de más informaciones en el Anexo 3 – Especificaciones Técnicas. Por tanto, queda redactada y detallada en estos términos:

MODIFICACION DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE SOBRES – OFERTAS:

El plazo límite para la presentación de la oferta es el día **viernes 15 de febrero de 2013, hasta las 09:00 horas am.**

Numeral 14: Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la oficina de la Unidad Operativa de Contratación, 4to. Piso del edificio del Banco Central del Paraguay, sito en las Avdas. Federación Rusa y Cabo 1° Marecos, el día **viernes 15 de febrero de 2013, hasta las 09:00 horas**. La Convocante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba la Convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

Numeral 15: La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en la Oficina de la Unidad Operativa de Contratación, 4to. Piso del Banco Central del Paraguay, sito en las Avdas. Federación Rusa y Cabo 1° Marecos, el día **viernes 15 de febrero de 2013, a las 09:30 horas**. Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21909.

Visión
Ser una Institución independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito Nacional e Internacional.



BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Email:ouc@bcp.gov.py
Central Telefónica BCP - 608011
Teléfono UOC-6192235-6192596
Avda. Federación Rusa y Cabo 1° Feliciano Marecos
RUC 80009769-6

POSTERGACION DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN ESTABLECIDA EN LA ADENDA 1 Y LA MODIFICACION DE LA PLANILLA DE PRECIO DEL ANEXO 2, NUMERAL 5:

EN EL ANEXO 2:

Formulario de carta/oferta. Procedimiento Contratación Directa, se modifica en los siguientes términos:

Fecha: Asunción, 15 de febrero de 2013

Numeral 5: En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de contratación directa, ofrecemos proveer **RECTIFICADOR DE CORRIENTE PARA SALA DE POTENCIA** cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:

PLANILLA DE PRECIO

Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
32121701-002	Rectificador Industrial monofásico: Salida 35 A – 110 V – CC y Entrada 220V – CA – 50 Hz.	Unidad	1		
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO					

El precio total es de guaraníes _____ (completar en letras)

ANEXO 3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modificación del penúltimo párrafo de la Consideraciones Generales:

Decía:

“Instruir al personal que se designa para el manejo posterior de los equipos y prestar toda colaboración necesaria para obtener el máximo de eficiencia de los mismos. Garantizar la instalación completa, obligándose a reponer por su propia cuenta cualquier elemento o equipos que durante el periodo de garantía resultase defectuosa debido a material deficiente o mano de obra inadecuada, debiéndose hacerse cargo de los gastos inherentes a dichas reposiciones”.

Debe decir:

“Instruir al personal que se designa para el manejo posterior de los equipos y prestar toda colaboración necesaria para obtener el máximo de eficiencia de los mismos. Garantizar la instalación completa, obligándose a reponer por su propia cuenta cualquier elemento o equipos que durante el periodo de garantía / de un año resultase defectuosa debido a material deficiente o mano de obra inadecuada, debiéndose hacerse cargo de los gastos inherentes a dichas reposiciones”.

Visión
Ser una Institución independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito Nacional e Internacional.



BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Email:ouc@bcp.gov.py
Central Telefónica BCP - 608011
Teléfono UOC-6192235-6192596
Avda. Federación Rusa y Cabo 1° Feliciano Marecos
RUC 80009769-6

Se incluye en el Anexo 3:

ENTRADA:

Tensión Nominal: 220 VCA
Variación admisible: +/- 15 %
Frecuencia: 50 Hz.
Variación de frecuencia: +/- 5 %
Factor de potencia: 0,85
Eficiencia a plena carga: >= 80 %

SALIDA

Tensión nominal: 110 VCC
Rango de tensión de flote: 121,5 VCC (+/-0,05 Voltios)
Tensión de ripple: < 1V RMS
Corriente de salida: 35 ACC
Sobrecarga admisible: 110 % In
Control de ángulo tiristorizado
Protección contra corriente de corto circuito de salida
La carga se acopla directamente sin elementos en serie
Ventilación natural


ACCESORIOS


Indicador lumínico y voltímetro de tensión de entrada (Vca)
Voltímetro de salida(Vcc)
Amperímetro de salida (Acc)
Llave externa de encendido (On/Off)
Llave y Terminal externo para la conexión de carga
Llave y Terminal externo para la conexión lado banco de baterías
Terminal externo para conexión de puesta a tierra
Indicador lumínico de encendido
Indicador lumínico y audible de falla del rectificador
Alarma remota

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Temperatura: 0° a 45°C
Humedad relativa máxima no condensante: 95 %


ALCIBIADES MARICEVICH
Director
Unidad Operativa de Contratación


SILVIA NÚÑEZ
Gerente
Gcia. de Patrimonio y Logística


CARLOS BENITEZ
Encargado de Despacho
Gerencia General