ACLARACIÓN Nº 01/2011

LPN 11/11 ADQUISICIÓN DE CAÑOS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE GALVANIZADO, BRONCE Y HIERRO FUNDIDO" – ID 215376 – 27/07/2011

Consulta: En la Sección II – Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, página 8, ítem 1 dice *"El oferente deberá cotizar todos los ítems indicados en la planilla de precios"*. Entendemos que la adjudicación es por ítems, pero no estamos interesados en cotizar todos los accesorios solicitados en el PBC, cuál será el criterio a aplicar?.

Respuesta: El Formulario de Oferta (Formulario Nº 3) deberá ser presentado como se indica en el PBC, en el caso de no ofertar algún ítem se deberá indicar en las columnas correspondientes "NO COTIZA". **La adjudicación se realizará por ítem.**

Consulta: En la sección III – Suministros Requeridos, la Planilla de Lista de Bienes, Página 17 y Lista de Precios, página 69 y 70, ítem 90 al 98, las abrazaderas con derivación (collar de tomada) que solicitan en el listado, están especificadas como en hierro fundido dúctil, las mismas fueron suministradas siempre localmente en hierro fundido gris.

Por otro lado las abrazaderas con derivación (collar de tomada), diseño "Convencional", horquilla en varilla roscada, soldada a una planchuela y cuerpo de la abrazadera y hierro fundido gris, fue siempre fabricada en este tipo de fundición, de hecho este tipo de accesorios no es fabricado en otra parte del mundo, solo en nuestro país y está especificada esta abrazadera para tubos tipo PVC; Vinilfer (de la marca tigre) de FºFº (diámetro equivalente a hierro fundido), estos accesorios no cuentan con normalización.

Respuesta: En las abrazaderas convencionales con horquilla en varilla roscada, soldada a una planchuela y cuerpo de la abrazadera, el material deberá ser hierro fundido gris. En caso de dudas, se puede consultar con la Unidad de Administración de Materiales de la Planta de Tratamiento de Viñas Cué.

Consulta: En el PBC no solicitan caños, válvulas ventosas en HºFº dúctil.

Respuesta: Los bienes a cotizar deberán ser de acuerdo a lo establecido en el PBC.

Consulta: Siempre en la misma sección. Página 42, las especificaciones técnicas de la Junta Gibault, solicitamos aclaración, si los mismos serán proveídos en Hº Fº dúctil o HºFº Gris, atendiendo que estas piezas también son de fabricación local y siempre fueron preveídas en HºFº gris

Respuesta: Los juntas gibault deberán ser fabricadas en hierro fundido gris.

Consulta: En la Lista de Bienes solicitan en el ítem 131 "Yugo diámetro ¾" c/ anillo de goma" y en el ítem 132 "Juta p/ yugo diámetro ¾". Es el mismo anillo de goma para el yugo de diámetro ¾"?. Solicitamos especificaciones técnicas y diseño de la juta de goma.

Hugo Díaz Caballero
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

Respuesta: Corresponde al mismo anillo, que será utilizado para repuestos en nuevas conexiones o reconexiones. La muestra se encuentra disponible en la Unidad de Administración de Materiales de la Planta de Tratamiento de Viñas Cué.

Consulta: En la Lista de Precios ítem 133 solicita "junta para abrazadera de 2"x3/4". Solicitamos diseño y especificaciones técnicas.

Respuesta: La junta para abrazadera de 2"x3/4" deberá ser igual o similar a la muestra que se encuentra disponible en la Unidad de Administración de Materiales de la Planta de Tratamiento de Viñas Cué.

Consulta: En la Lista de Bienes ítem 134 solicitan "junta plana de diámetro 150 mm". Para qué pieza sería esta junta plan y cuáles son las especificaciones técnicas y diseños de la misma?.

Respuesta: La junta plana deberá ser la que se sujeta al asiento mecanizado de las bridas, no deberá ser con agujeros. La muestra que se encuentra disponible en la Unidad de Administración de Materiales de la Planta de Tratamiento de Viñas Cué.

Consulta: Solicitamos que el plazo real de entrega de los accesorios importados sea de 60 días calendario, atendiendo la cantidad solicitada, los trámites burocráticos, tanto la fabricación, el flete y despacho aduanero para que los accesorios estén en territorio nacional y para los de fabricación nacional sea 30 días por la escasez de materia prima (hierro gris y bronce).

Respuesta: Se mantienen los plazos establecidos en el PBC, debido a la necesidad de atender en tiempo los requerimientos de materiales para las tareas operativas de la Essap S.A.

Consulta: En las Condiciones Especiales del Contrato se establece que *"el pago al proveedor se hará en guaraníes, dentro de los (30) treinta días de presentación de las respectivas ...."*. En este punto no se aclara si son días calendario o hábiles.

Respuesta: Los días serán calendario.

Consulta: En relación al requisito "Presentar **Licencia Ambiental** expedida por la Secretaría del Ambiente (SEAM) de que los bienes ofertados son producidos con materiales que no agreden el medio ambiente, tanto en la fabricación del bien, como el producto terminado, o en su defecto demostrar que ha completado el Cuestionario Ambiental Básico (CAB)". La consulta radica en cuál sería la posibilidad que tendría un oferente de poder calificar con este requisito, siendo que los bienes o productos pueden ser importados de fabricantes del exterior y los mismos no se rigen por las disposiciones de la SEAM. Dicho requisito no es aplicable a todos los potenciales oferentes ya que la misma estaría limitando la participación al proceso y transgrediendo los principios generales de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Hugo Díaz Caballero
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
essap S.A.

En otro aspecto, se podría adquirir los accesorios de una empresa Fabricante y la terminación se realizaría en un taller metalúrgico que no requiere la Licencia Ambiental, se podría presentar productos elaborados por otras empresas pero que la terminación este a cargo de la firma oferente?.

Respuesta: De conformidad al Art. 1° Y 7° de la Ley 294/93 "Evaluación de Impacto Ambiental", se declara obligatoria la Evaluación de impacto ambiental relacionada a toda modificación del ambiente provocada por obras o actividades humanas que tengan como consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta afectar la vida en general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recursos naturales o ambientales, por lo cual se requiere una evaluación de impacto ambiental para actividades públicas o privadas en talleres mecánicos, de fundición y otros que sean susceptibles de causar efectos en el exterior
De conformidad a la Circular N° 31/09 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas "obliga a las Convocantes a solicitar dicha documentación.

Consulta: Solicitan en los ítems 132 al 135 anillos de goma y junta plana. Cuál será la dureza shore a aplicar?.

Respuesta: la dureza shore para la junta plana y para el anillo de goma de abrazadera de hierro fundido debe ser de 65. Se adjunta en la Adenda 2 diseño de la junta de goma.

Hugo Díaz
Jefe Unidad Operativa
de Contrataciones
OCSSAP S.A.