Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Laboratorio Central de Salud Pública
Direccion Administrativa

Asunción, 13 de Febrero de 2013

SEÑORES
OFERENTES
PRESENTE:

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 02/2013 "ADQUISICION DE TRANSFORMADOR" ID 249.713

ACLARACION Nº 01

Consulta 1. Favor especificar en qué lugar será instalado el tablero nuevo ya que hay uno instalado?

Respuesta 1. El nuevo tablero deberá ser instalado a la adyacencia del motor generador eléctrico y el transformador, para luego conexionar al siguiente tablero de distribución. Ref.: **Adenda N° 1.**

Consulta 2. Favor confirmar si la instalación ya cuenta con un proyecto aprobado por la ANDE, en caso afirmativo favor si pueden facilitar el mismo. En caso negativo, la consulta previa que da a cargo del oferente?.

Respuesta 2. No, la instalación no cuenta con proyecto aprobado por la ANDE. Está a cargo del oferente todos los trámites de gestión y aprobación, como también los gastos que pudiere generar para dicha instalación y puesta en funcionamiento.

Consulta 3. La actualización de carga y los pagos a ser realizados a la ANDE que dará a cargo del Oferente? Ref.: **Adenda N° 1.**

Respuesta 3. Si, toda actualización de carga y los pagos si la hubiere, a ser realizados a la ANDE queda totalmente a cargo del Oferente, teniendo en cuenta que debe entregar el bien en funcionamiento.

Consulta 4. Conductor de cobre tipo FITER FLEX HEPR 90° DE 1 X 240 mm2.
Solicitamos la posibilidad de ofertar otro tipo de conductor de cobre de similar calidad?

Respuesta 4. Sí, se puede ofertar **conductores de cobre Tipo NYY de (1 x 240) mm2. Ref.: Adenda N° 1.**

Lic. Arturo Enrique Núñez
Director Administrativo
L.C.S.P. - M.S.P. y B.S.

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Laboratorio Central de Salud Pública
Direccion Administrativa

Consulta 5. Le sugerimos el cambio del transformador aéreo convencional, al del tipo pedestal por los siguientes beneficios:

5.1 Menor costo de instalación.

5.2. Cuestiones de medio ambientales en caso del aéreo de deberá tallar ciertos árboles,

5.3. Por cuestiones de seguridad.

Respuesta 5. No, no se realiza ningún cambio del tipo o forma del Transformador.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle atentamente.

Lic. Arturo Núñez Arce
Director Administrativo
L. C. S. P.