COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura

ADENDA Nº 03

CD N° 06/2017 "ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA EL R-C4"
ID Nº 330941

a) Se modifica el ANEXO C
1. Especificaciones Técnicas

DONDE DICE:
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA, CON 23.000 KV DE ENTRADA Y 220/380 VOLTS DE SALIDA EN UN TODO DE ACUERDO A NORMAS ANDE.

EL TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SER PROVEÍDO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

DEBE DECIR:
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA, CON 24.045 KV DE ENTRADA Y 400/231 VOLTS DE SALIDA EN UN TODO DE ACUERDO A NORMAS ANDE:
- **Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Media Tensión, Resolución Nº 062/75.**
- **Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, Resolución Nº 146/71**

EL TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SER PROVEÍDO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

DONDE DICE:
2. Tensión Primaria: 23.000/13.800 Volts.
3. Tensión Secundaria: 380/220 V.

DEBE DECIR:
2. Tensión Primaria: 24.045//20.610 Volts.
3. Tensión Secundaria: 400/231 V.

DONDE DICE:
12. La impedancia medida a corriente y frecuencia nominales a 75°C debe ser de: 5 – 6%.

DEBE DECIR:
12. La impedancia medida a corriente y frecuencia nominales a 75°C debe ser hasta 6%.

b) SE MODIFICA LA FECHA TOPE DE CONSULTAS, ENTREGA Y APERTURA DE OFERTAS, QUEDANDO COMO SIGUE:

Tope de Consulta:	**26/04/2017 hasta las 07:15 hs.**
Fecha y hora Entrega Ofertas:	**02/05/2017 hasta las 09:15 hs.**
Fecha y Hora Apertura Ofertas:	**02/05/2017 a las 09:30 hs.**

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY JEFATURA

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Tte 1° Av/ Jefe Dpto UOC Nº 1 "Comanjefe