COMPAÑÍA PARAGUAYA DE
COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
División Licitaciones de Planificación
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 31 de agosto de 2011

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 18/2011 – "SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE RECTIFICADORES Y ACCESORIOS PARA SITIOS NUEVOS Y REEMPLAZO DE EXISTENTES"

ADENDA Nº 4

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de comunicarles que el Directorio de COPACO S.A., ha resuelto la modificación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional de referencia, en los siguientes puntos:

SECCIÓN III. PROGRAMA DE SUMINISTROS
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PUNTO D – DETALLE DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE AREGUA

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/450A. COMPUESTO POR:
Donde dice:
* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 60A/48VCC.
Debe decir:
** 6 (Seis) a 12 (Doce) Modulos Rectificadores de 48VCC / 360 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:
Se debe agregar:
5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A .

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE ALBERDI

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/300A. COMPUESTO POR:
Donde dice:
* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 30A/48VCC.
Debe decir:
** 4 (cuatro) a 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 48VCC / 180 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:
Se debe agregar:
5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A.

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE BELLA VISTA NORTE

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/300A. COMPUESTO POR:
Donde dice:
* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 30A/48VCC.
Debe decir:
** 4 (cuatro) a 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 48VCC / 180 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:
Se debe agregar:
5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A .

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE CAPITAN BADO

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/300A. COMPUESTO POR:
Donde dice:
* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 30A/48VCC.
Debe decir:
** 4 (cuatro) a 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 48VCC / 180 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:
Se debe agregar:
5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A .

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE PIRIBEBUY

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/450A. COMPUESTO POR:
Donde dice:
1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/450A. COMPUESTO POR:
Debe decir:
1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/300A. COMPUESTO POR:
Donde dice:
* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 30A/48VCC.
Debe decir:
** 4 (cuatro) a 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 48VCC / 180 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:
Se debe agregar:

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
COPACO S.A.

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A.

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE CORONEL OVIEDO

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/1000A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 15 (Quince) Modulos Rectificadores de 60A/48VCC.

Debe decir:

* 15 (Quince) a 30 (Treinta) Modulos Rectificadores de 48VCC / 900 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A .

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE ENCARNACIÓN

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/1000A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 15 (Quince) Modulos Rectificadores de 60A/48VCC.

Debe decir:

** 15 (Quince) a 30 (Treinta) Modulos Rectificadores de 48VCC / 900 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A.

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE ITA

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/450A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 60A/48VCC.

Debe decir:

** 6 (Seis) a 12 (Doce) Modulos Rectificadores de 48VCC / 360 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A .

Ing. Norma Fernández de Burgos

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE VILLA MORRA

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/2000A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 30 (Treinta) Modulos Rectificadores de 60A/48VCC.

Debe decir:

* 30 (Treinta) a 60 Modulos Rectificadores de 48VCC / 1800 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A.

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE CARAPEGUA

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/300A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 30A/48VCC.

Debe decir:

** 4 (cuatro) a 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 48VCC / 180 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A.

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE EUSEBIO AYALA

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/300A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 30A/48VCC.

Debe decir:

** 4 (cuatro) a 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 48VCC / 180 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A.

Ing. Norma Fernández de Burgos

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ESTACION REPETIDORA DE CONCEPCIÓN

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/300A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 30A/48VCC.

Debe decir:

** 4 (cuatro) a 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 48VCC / 180 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A .

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ESTACION REPETIDORA DE PILAR

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/300A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 30A/48VCC.

Debe decir:

** 4 (cuatro) a 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 48VCC / 180 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A.

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE CHORÉ

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/300A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 30A/48VCC .

Debe decir:

** 4 (cuatro) a 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 48VCC / 180 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A.

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gte. Operativo de Contrataciones
COPACO S.A.

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE COLONIA FRAM

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/300A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 30A/48VCC.

Debe decir:

** 4 (cuatro) a 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 48VCC / 180 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A.

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE SANTA ROSA MISIONES

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/300A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 30A/48VCC.

Debe decir:

** 4 (cuatro) a 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 48VCC / 180 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A.

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE SAN IGNACIO

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/450A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 60A/48VCC.

Debe decir:

** 6 (Seis) a 12 (Doce) Modulos Rectificadores de 48VCC / 360 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A .

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
COPACO S.A.

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE VILLA HAYES

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/450A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 60A/48VCC.

Debe decir:

** 6 (Seis) a 12 (Doce) Modulos Rectificadores de 48VCC / 360 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A .

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE VILLETA

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/450A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 60A/48VCC.

Debe decir:

** 6 (Seis) a 12 (Doce) Modulos Rectificadores de 48VCC / 360 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A .

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE YPACARAI

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/450A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 60A/48VCC.

Debe decir:

** 6 (Seis) a 12 (Doce) Modulos Rectificadores de 48VCC / 360 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A .

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
Copaco S.A.

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE VALLEMÍ

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/300A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 30A/48VCC.

Debe decir:

** 4 (cuatro) a 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 48VCC / 180 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A.

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE CAAZAPÁ

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/450A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 60A/48VCC.

Debe decir:

** 6 (Seis) a 12 (Doce) Modulos Rectificadores de 48VCC / 360 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A .

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE BENJAMIN ACEVAL

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/300A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 30A/48VCC.

Debe decir:

** 4 (cuatro) a 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 48VCC / 180 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A.

Ing. Norma Fernández de Burgos
Encargada de Contrataciones

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE GENERAL DÍAZ

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/300A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 30A/48VCC.

Debe decir:

** 4 (cuatro) a 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 48VCC / 180 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A.

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/450A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 60A/48VCC.

Debe decir:

** 6 (Seis) a 12 (Doce) Modulos Rectificadores de 48VCC / 360 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A .

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE PIRAPO

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/300A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 30A/48VCC.

Debe decir:

** 4 (cuatro) a 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 48VCC / 180 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A.

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
COPACO S.A.

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
División Licitaciones de Planificación
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE AYOLAS

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/300A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 30A/48VCC.

Debe decir:

** 4 (cuatro) a 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 48VCC / 180 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A.

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE CURUGUATY

EN LA DESCRIPCIÓN Nro. 1 - PLANTA DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA DE 48 VCC/300A. COMPUESTO POR:

Donde dice:

* 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 30A/48VCC.

Debe decir:

** 4 (cuatro) a 6 (Seis) Modulos Rectificadores de 48VCC / 180 A (valor mínimo). (Indicado x oferente)

EN LAS OBSERVACIONES:

Se debe agregar:

5 - ** DEBERA INDICARSE LA CANTIDAD DE MODULOS RECTIFICADORES POR LA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS MISMOS, PREVIENDO LA CORRIENTE SOLICITADA POR COPACO S.A.

Atentamente,

Ing. Norma Fernández
Gerente – U.O.C.
Gerencia Operativa de Contrataciones