## ACLARACIONES N° 1

Asunción, 08 de julio de 2016.

**Licitación por Concurso de Ofertas Nº 09/2016 "Restauración y Puesta en Valor del Museo Casa Oratorio Cabañas de Caapucú y Museo Dr. Gaspar Rodríguez de Francia de Yaguarón - Ad Referéndum", ID N° 314.790.**

**Consulta 1:**
**En el Pliego de Bases Sección III. Alcance de las Obras Punto 4** el plazo que figura es de 90 días corridos contados desde el inicio de la Obra, para cada Museo. Se debe considerar para ambos museos un total de 180 días corridos? Consideramos insuficiente el plazo de 90 días corridos para las obras de ambos museos.

**Aclaración N° 1:**
**Ajustarse a lo dispuesto en la Adenda N° 2.**

**Consulta 2:**
**Con referencia al Ítem 62 de la Planilla de Oferta: Toldo de Chapas con estructura Metálica.** Qué tipo de fundación se debe considerar para los pilares metálicos? Las fundaciones una vez utilizadas deberán ser removidas del sitio, o pueden quedar bajo tierra?

**Aclaración N° 2:**
Se deben considerar bloques o dados de hormigón ciclópeo. Podrán quedar enterrados, siempre y cuando estén sus superficies a 30cm por debajo del nivel del terreno natural, a fin de permitir el crecimiento de los pastos.

**Lic. Rilsi Leticia Méndez**
**Directora de Contrataciones**

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA •