COPACO
Comunicación en todo Sentido!

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE
COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
División Licitaciones de Planificación
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 13 de diciembre de 2016

A LOS OFERENTES:

REF.: L.C.O Nº 09/2016 – PROVISIÓN Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES EN VARIOS SITIOS DE LA COMPAÑIA - AD REFERENDUM - PAC Nº 309.085

ADENDA Nº 4

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, a fin de comunicarles que el Directorio de la COPACO S.A. ha resuelto la modificación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional de referencia, en el siguiente punto:

SECCION III – REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS

DONDE DICE

12.3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.
La Potencia nominal de los transformadores será de 215 KVA, 63 y 45 KVA (trifásico), a tensión y frecuencias nominales, para una elevación límite de temperatura del arrollamiento de 65 °C sobre la del ambiente de 40 °C. Y debe soportar humedad relativa de ambiente hasta 100%

DEBE DECIR

12.3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.
La Potencia nominal de los transformadores será de 225 KVA, 63 y 45 KVA (trifásico), a tensión y frecuencias nominales, para una elevación límite de temperatura del arrollamiento de 65 °C sobre la del ambiente de 40 °C. Y debe soportar humedad relativa de ambiente hasta 100%

Atentamente,

María José Ibarra Olhagaray
Gerente – UOC
Gerencia Operativa de Contrataciones