COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

ADENDA N° 3

Contratación Directa Nº 32 "Adquisición de Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire (AD REFERENDUM)" I.D. N° 285.232

MODIFICAR LAS FECHAS DE CONSULTA Y APERTURA, ANEXO C Y ANEXO D CONFORME A LA SIGUIENTE MANERA:

Fecha Tope de Consultas : 12 de marzo de 2015
Horario : 11:00 horas

Fecha de Entrega de Ofertas : 18 de marzo de 2015
Horario Tope : 08:00 horas

Fecha de Apertura : 18 de marzo de 2015
Hora de Apertura : 08:30 horas

ANEXO C – ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOTE Nº 1 -COMFAER 310					
ITEM	**CODIGO**	**Cantidad**	**DESCRIPCION**	**PRESENTACION**	**UNIDAD DE MEDIDA**
1	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDEA: ROT. Nº 1799 GRUPO DE COMUNICACIONES Y ELECTRONICA Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberías, bandejas de drenajes, lubricación de los motores, ventiladores. Revisión de perdidas de refrigeración, medición de carga del motor ventilador y compresor. Revisión del estado físico y del funcionamiento de los contactores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje, montaje y provisión de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
2	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA RDC: ROT. Nº 2830 GRUPO DE COMUNICACIONES Y ELECTRONICA Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberas, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor. Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba Con carga de gas.	EVENTO	Unidad

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UOC. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

3	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDEA: ROT. Nº 1810 GRUPO DE COMUNICACIONES Y ELECTRONICA Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberas, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor. Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
4	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 12.000 BTU MARCA MIDAS ROT. N° 1800 DEL GRUPO DE COMUNICACIONES Y ELECTRONICA Cambio de compresor nuevo, carga de gas freon 22 y Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores. Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados más arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
5	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 1676 DEL C.F.N° 4 Cambio de compresor nuevo, carga de gas freon 22 y Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores. Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
6	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA RDC ROT. Nº 2834 DEL GRUPO DE COMUNICACIONES Y ELECTRONICA Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
7	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 1812 DEL C.F.N° 4 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UOC. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

8	72102305-001	2	A.A VENTANA DE 12.000 BTU MARCA TOKYO ROT. Nº 1793 DEL GRUPO DE COMUNICACIONES Y ELECTRONICA Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
9	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 1811 DEL C.F.Nº 4 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
10	72102305-001	2	A.A TIPO VENTANA DE 12.000 BTU MARCA WESTINGHOUSE ROT. Nº 611 DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL A-1 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
11	72102305-001	2	A.A TIPO VENTANA DE 18.000 BTU MARCA SPRINGER ROT. Nº 1399 DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL A-1 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
12	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA RDC ROT. Nº 2832 DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL A-1 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PARAGUAY
C.C. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

13	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA JAM ROT. Nº 2191 DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL A-1 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
14	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA MIDAS ROT. Nº 1804 DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL A-1 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
15	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDAS ROT.Nº 1805 DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL A-1 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
16	72102305-001	2	A.A VENTANA DE 12.000 BTU MARCA GOODWEATHER ROT. Nº 612 DEL RR.PP Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
17	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA RDC ROT. Nº 2836 DEL A-6 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberías, bandejas de drenajes, lubricación de los motores, ventiladores. Revisión de perdidas de refrigeración, medición de carga del motor ventilador y compresor. Revisión del estado físico y del funcionamiento del los contactores, relés, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje, montaje y provisión de repuestos de los ítems mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UOC. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

18	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA JAMES ROT. Nº 2554 DEL COFA Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
19	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA JAMES ROT. Nº 2555 DEL COFA Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
20	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA JAM ROT. Nº 2553 DEL COFA Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
21	72102305-001	3	A.A CENTRAL DE 60.000 BTU ROT. Nº 0020 DE LA ASESORIA JURICA Mantenimiento y limpieza de fcañeria de ducto, aislamiento completo de ducto, cambio de contactor y guarda motor, carga de gas completa , cambio de filtro comercial de gas, limpieza de cañeria con nitrogeno, aislacion termica, cambio de motor ventilador. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
22	72102305-001	3	A.A CENTRAL DE 60.000 BTU ROT. Nº 0023 DE COMFAER Mantenimiento y limpieza de fcañeria de ducto, aislamiento completo de ducto, cambio de contactor y guarda motor, carga de gas completa , cambio de filtro comercial de gas, limpieza de cañeria con nitrogeno, aislacion termica, cambio de motor ventilador. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
23	72102305-001	3	A.A CENTRAL DE 60.000 BTU ROT. Nº 0021 DEL JEMFAER Mantenimiento y limpieza de fcañeria de ducto, aislamiento completo de ducto, cambio de contactor y guarda motor, carga de gas completa , cambio de filtro comercial de gas, limpieza de cañeria con nitrogeno, aislacion termica, cambio de motor ventilador. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

24	72102305-001	3	A.A CENTRAL DE 60.000 BTU ROT. Nº 0022 DE LA AYUDANTIA GENERAL Mantenimiento y limpieza de fcañeria de ducto, aislamiento completo de ducto, esor, cambio de contactor y guarda motor, carga de gas completa , cambio de filtro comercial de gas, limpieza de cañeria con nitrogeno, aislacion termica, cambio de motor ventilador. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
25	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 12.000 BTU MARCA MIDEA ROT. 2327 DE LA ASESORIA JURIDICA Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
26	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA RDC ROT. Nº 2840 DEL A - 4 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
27	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA RDC ROT. 2828 DEL A - 3 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
28	72102305-001	2	A.A VENTANA DE 18.000 BTU MARCA SPRINGER ROT. Nº 1809 DEL A - 3 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA MIDAS ROT. 1807 DEL A - 3 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los	EVENTO	Unidad

			itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.		
30	72102305-001	2	A.A VENTANA DE 12.000 BTU MARCA SPRINGER ROT. N° 250 DEL A - 3 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
31	72102305-001	2	A.A VENTANA DE 12.000 BTU MARCA CONSUL ROT. N° 1359 DEL A - 2 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
32	72102305-001	2	A.A VENTANA DE 12.000 BTU MARCA RDC ROT. N° 2837 DEL A - 2 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
33	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA MIDEA ROT. N° 1802 DEL DPTO. DE EDUCACION FISICA Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION * UOC N° 4 *

34	72102305-001	3	A.A TIPO ESPLIT DE 48.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 2827 DEL C.F.Nº 4 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores. Revisión de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento de los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
35	72102305-001	3	A.A TIPO ESPLIT DE 48.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 2824 DEL C.F.Nº 4 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
36	72102305-001	3	A.A TIPO ESPLIT DE 48.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 2825 DEL C.F. Nº 4 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
37	72102305-001	3	A.A TIPO ESPLIT DE 48.000 BTU MARCA ELECTRA ROT. Nº 1647 EN DEPOSITO FUERA DE SERVICIO: Cambio de motor compresor a nuevo, carga de gas, cambio de filtro de gas con soldadura incluido, limpieza de cañeria con nitrogeno, instalacion que incluye, montaje, cableado con cable de 4 mm. 50 metros con una llave termomacnetica de 40 x 3 y puesta en funcionamiento. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
38	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 2328 DEL C.F. Nº 4 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
39	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 12.000 BTU MARCA RDC ROT. Nº 2835 DEL C.F. Nº 4 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los	EVENTO	Unidad

			itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.		
40	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDEA ROT. N° 1803 DEL C.F. N° 4 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
41	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 12.000 BTU MARCA VCP ROT. N° 1652 DEL C.F. N°4 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
42	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 12.000 BTU MARCA VCP ROT. N° 1651 DEL C.F. N°4 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
43	72102305-001	3	A.A TIPO SPLIT DE 48.000 BTU MARCA ELECTRA ROT. N° 1648 DEL DPTO. DE INFORMATICA Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad

44	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 48.000 BTU MARCA MIDAS ROT. Nº 1649 DEL C.F. Nº 4 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
45	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 48.000 BTU MARCA ELECTRA ROT. Nº 1704 DEL DPTO. DE INFORMATICA Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
46	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 48.000 BTU MARCA ELECTRA ROT. Nº 1650 DEL C.F. Nº 4 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
47	72102305-001	3	A.A TIPO SPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDAS ROT. Nº 1801 DEL C.F. Nº 4 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
48	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 12.000 BTU MARCA JAM ROT.Nº 2190 DEL TALLER DE INFORMATICA Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad

49	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 12.000 BTU MARCA JAM ROT. Nº 2838 DEL C.F. Nº 4 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
50	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET. ROT. Nº 3199 DEL A - 1 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
51	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET. ROT. Nº 3200 DEL DPTO. DE OBRAS Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
52	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET ROT. Nº 3201 DEL A - 4 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
53	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET ROT. Nº 3202 DEL CIVA Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad

COMANDO EN JEFE DE LAS F.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UOC. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

54	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET ROT. Nº 3203 DEL A - 3 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET. ROT. Nº 3204 DEL CIVA Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
56	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET. ROT. Nº 3205 DEL C.F. Nº 4 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
57	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET ROT. Nº 3206 DEL C.F. Nº 4 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad
58	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 24.000 BTU MARCA JET. ROT. Nº 3207 DEL C.F. Nº 4 Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, tuberias, bandejas de drenajes, lubricacion de los motores, ventiladores.Revision de perdidas de refrigeracion, medicion de carga del motor ventilador y compresor.Revision del estado fisico y del funcionamiento del los contacores, reles, temporizadores. Al mismo tiempo incluye desmontaje,montaje y provision de repuestos de los itemes mencionados mas arriba. Con carga de gas.	EVENTO	Unidad

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UOC. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

LOTE Nº 2 - IBA 311					
ITEM	**CODIGO**	**Cantidad**	**DESCRIPCION**	**PRESENTACION**	**UNIDAD DE MEDIDA**
1	72102305-001	2	Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 24.000 BTU/h tipo SPLIT, (desmontaje de la unidad evaporadora, limpieza de la serpentina, reparacion de motor ventilador de la turbina, desmontaje de la turbina para limpieza a fondo, soplado de la cañeria embutida del desague con compresor de aire comprimido, cambio de capacitor del ventilador y compresor, limpieza de la unidad condensadora con hidro lavadora (prever trabajos en altura), carga de gas , reparacion de placa electronica, provision y cambio de kit de instalacion, canalizacion y colocacion de cañeria de desague con reposicion de la parte afectada, cambio de lugar de la unidad evaporadora y condensadora con mensula, reparacion o provision de control del equipo, prueba y puesta en funcionamiento del equipo).	Evento	Unidad
2	72102305-001	2	Reparacion y mantenimiento de Acondicionador de Aire de 24.000 BTU/h tipo SPLIT, (provision y cambio de compresor rotativo, desmontaje de la unidad evaporadora, limpieza de la serpentina, reparacion de motor ventilador de la turbina, desmontaje de la turbina para limpieza a fondo, soplado de la cañeria embutida del desague con compresor de aire comprimido, cambio de capacitor del ventilador y compresor, limpieza de la unidad condensadora con hidro lavadora (prever trabajos en altura), carga de gas , reparacion de placa electronica, provision y cambio de kit de instalacion, canalizacion y colocacion de cañeria de desague con reposicion de la parte afectada, cambio de lugar de la unidad evaporadora y condensadora con mensula, reparacion o provision de control del equipo, prueba y puesta en funcionamiento del equipo).	Evento	Unidad
3	72102305-001	3	Reparacion y Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 24.000 BTU/h tipo de ventana, (provision y cambio de compresor rotativo, desmontaje del equipo, limpieza con hidro lavadora, reparacion de soldadura de capilar, proceso de vacio con bomba de alta succion, carga de gas, cambio de capacitor del compresor y ventilador, adaptacion de ruleman del ventilador, rebobinado de motor del ventilador, cambio de filtro de gas, reparacion de placa electronica, reparacion o provision de control del equipo, prueba y puesta en funcionamiento del equipo, incluye provision de repuestos y accesorios segun necesidades surgidas durante la reparacion).	Evento	Unidad

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UOC. Nº 4

4	72102305-001	7	Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 24.000 BTU/h tipo de ventana, (desmontaje del equipo, limpieza con hidro lavadora, reparacion de soldadura de capilar, proceso de vacio con bomba de alta succion, carga de gas, cambio de capacitor del compresor y ventilador, adaptacion de ruleman del ventilador, rebobinado de motor del ventilador, cambio de filtro de gas, reparacion de placa electronica, reparacion o provision de control del equipo, prueba y puesta en funcionamiento del equipo).	Evento	Unidad
5	72102305-001	13	Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 18.000 BTU/h tipo de ventana, (desmontaje del equipo, limpieza con hidro lavadora, reparacion de soldadura de capilar, proceso de vacio con bomba de alta succion, carga de gas, cambio de capacitor del compresor y ventilador, adaptacion de ruleman del ventilador, rebobinado de motor del ventilador, cambio de filtro de gas, reparacion de placa electronica, reparacion o provision de control del equipo, prueba y puesta en funcionamiento del equipo).	Evento	Unidad
6	72102305-001	4	Reparacion y mantenimiento de Acondicionador de Aire de 18.000 BTU/h tipo SPLIT, (provision y cambio de compresor rotativo, desmontaje de la unidad evaporadora, limpieza de la serpentina, reparacion de motor ventilador de la turbina, desmontaje de la turbina para limpieza a fondo, soplado de la cañeria embutida del desague con compresor de aire comprimido, cambio de capacitor del ventilador y compresor, limpieza de la unidad condensadora con hidro lavadora (prever trabajos en altura), carga de gas , reparacion de placa electronica, provision y cambio de kit de instalacion, canalizacion y colocacion de cañeria de desague con reposicion de la parte afectada, cambio de lugar de la unidad evaporadora y condensadora con mensula, reparacion o provision de control del equipo, prueba y puesta en funcionamiento del equipo).	Evento	Unidad
7	72102305-001	3	Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo SPLIT, desmontaje de la unidad evaporadora, limpieza de la serpentina, reparacion de motor ventilador de la turbina, desmontaje de la turbina para limpieza a fondo, soplado de la cañeria embutida del desague con compresor de aire comprimido, cambio de capacitor del ventilador y compresor, limpieza de la unidad condensadora con hidro lavadora (prever trabajos en altura), carga de gas , reparacion de placa electronica, reparacion o provision de control del equipo, prueba y puesta en funcionamiento del equipo.	Evento	Unidad

8	72102305-001	2	Reparacion y Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 18.000 BTU/h tipo de ventana, (provision y cambio de compresor rotativo, desmontaje del equipo, limpieza con hidro lavadora, reparacion de soldadura de capilar, proceso de vacio con bomba de alta succion, carga de gas, cambio de capacitor del compresor y ventilador, adaptacion de ruleman del ventilador, rebobinado de motor del ventilador, cambio de filtro de gas, reparacion de placa electronica, reparacion o provision de control del equipo, prueba y puesta en funcionamiento del equipo, incluye provision de repuestos y accesorios segun necesidades surgidas durante la reparacion).	Evento	Unidad
9	72102305-001	2	Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 17.000 BTU tipo de ventana, desmontaje del equipo, limpieza con hidro lavadora, reparacion de soldadura de capilar, proceso de vacio con bomba de alta succion, carga de gas, cambio de capacitor del compresor y ventilador, adaptacion de ruleman del ventilador, rebobinado de motor del ventilador, cambio de filtro de gas, reparacion de placa electronica, reparacion o provision de control del equipo, prueba y puesta en funcionamiento del equipo.	Evento	Unidad
10	72102305-001	2	Reparacion y Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 17.000 BTU/h tipo de ventana, (provision y cambio de compresor rotativo, desmontaje del equipo, limpieza con hidro lavadora, reparacion de soldadura de capilar, proceso de vacio con bomba de alta succion, carga de gas, cambio de capacitor del compresor y ventilador, adaptacion de ruleman del ventilador, rebobinado de motor del ventilador, cambio de filtro de gas, reparacion de placa electronica, reparacion o provision de control del equipo, prueba y puesta en funcionamiento del equipo, incluye provision de repuestos y accesorios segun necesidades surgidas durante la reparacion).	Evento	Unidad
11	72102305-001	10	Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo SPLIT, desmontaje de la unidad evaporadora, limpieza de la serpentina, reparacion de motor ventilador de la turbina, desmontaje de la turbina para limpieza a fondo, soplado de la cañeria embutida del desague con compresor de aire comprimido, cambio de capacitor del ventilador y compresor, limpieza de la unidad condensadora con hidro lavadora (prever trabajos en altura), carga de gas , reparacion de placa electronica, reparacion o provision de control del equipo, prueba y puesta en funcionamiento del equipo.	Evento	Unidad
12	72102305-001	4	Reparación y mantenimiento de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo SPLIT, (provision y cambio de compresor rotativo, desmontaje de la unidad evaporadora, limpieza de la serpentina, reparacion de motor ventilador de la turbina, desmontaje de la turbina para limpieza a fondo, soplado de la cañeria embutida del desague con compresor de aire comprimido, cambio de capacitor del ventilador y compresor, limpieza de la unidad condensadora con hidro lavadora (prever trabajos en altura), carga de gas , reparacion de placa electronica, reparacion o provision de control del equipo, prueba y puesta en funcionamiento del	Evento	Unidad

			equipo, incluye provision de repuestos y accesorios surgidas durante la reparacion		
13	72102305-001	4	Reparacion y Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU/h tipo de ventana, (provision y cambio de compresor rotativo, desmontaje del equipo, limpieza con hidro lavadora, reparacion de soldadura de capilar, proceso de vacio con bomba de alta succion, carga de gas, cambio de capacitor del compresor y ventilador, adaptacion de ruleman del ventilador, rebobinado de motor del ventilador, cambio de filtro de gas, reparacion de placa electronica, reparacion o provision de control del equipo, prueba y puesta en funcionamiento del equipo, incluye provision de repuestos y accesorios segun necesidades surgidas durante la reparacion).	Evento	Unidad
14	72102305-001	15	Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo de ventana, desmontaje del equipo, limpieza con hidro lavadora, reparacion de soldadura de capilar, proceso de vacio con bomba de alta succion, carga de gas, cambio de capacitor del compresor y ventilador, adaptacion de ruleman del ventilador, rebobinado de motor del ventilador, cambio de filtro de gas, reparacion de placa electronica, reparacion o provision de control del equipo, prueba y puesta en funcionamiento del equipo.	Evento	Unidad

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

LOTE Nº 3 - BRIGADA LOGISTICA 314					
ITEM	**CODIGO**	**Cantidad**	**DESCRIPCION**	**PRESENTACION**	**UNIDAD DE MEDIDA**
1	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 18.000 BTU. Rotulado Nº 2198, ubicado en el DISERMFAER. Brig-Log Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas.	Evento	Unidad
2	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 18.000 BTU. Rotulado Nº 2197, ubicado en el DSIFA. Brig-Log. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas.	Evento	Unidad

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

3	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo Split, marca MIDEA de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2252, ubicado en la DAF - BRIG. LOG. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad
4	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo Split, marca MIDEA de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2196, ubicado en el Comandancia Brig. Log. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

5	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo Split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2370, ubicado en el GAM. Brig-Log. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad
6	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo Split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2371, ubicado en el Jefeatura Estado Mayor. Brig-Log. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad

7	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado N° 2372, ubicado en el DSTT. Brig-Log. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad
8	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado N° 2373, ubicado en la AYUDANTIA. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4
Jefatura

9	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo Split, marca MATSUI de 48.000 BTU. Rotulado N° 2368, ubicado en el SEMAER - BRIG. LOG. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad
10	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MATSUI de 18.000 BTU. Rotulado N° 2369, ubicado en el DSSFA. Brig-Log. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad

11	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo Split, marca GOTZE de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2411, ubicado en el SEMAER. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad
12	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca GOTZE de 36.000 BTU. Rotulado Nº 2412, ubicado en el DSIFA. Brig-Log. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad

COMANDO EN JEFE DE LAS F.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UOC Nº 4

13	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo Split, marca KONER de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2141, ubicado en el DSSFA. Brig-Log. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad
14	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca KONER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 2142, ubicado en el DSSFA. Brig-Log. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UOC Nº 4

15	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca KONER de 24.000 BTU. Rotulado N° 2143, ubicado en el DSSFA. Brig-Log. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad
16	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo Split, marca MIDAS de 12.000 BTU. Rotulado N° 1812, ubicado en el DSSFA. Brig. Log. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad

17	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CONSUL de 12.000 BTU. Rotulado Nº 962, ubicado en el DSSFA. Brig. Log. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad
18	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CONSUL de 12.000 BTU. Rotulado Nº 1053, ubicado en el DSSFA. Brig. Log. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad

19	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CONSUL de 12.000 BTU. Rotulado Nº 1073, ubicado en el DSSFA. Brig. Log. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad
20	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca CARRIER de 12.000 BTU. Rotulado Nº 261, ubicado en el DSI. Brig-Log. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad

21	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca SPRINGER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 35, ubicado en el ESTADO MAYOR. Brig-Log. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad
22	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca JAM de 24.000 BTU. Rotulado Nº 2375, ubicado en el SEMAER. Brig-Log. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

23	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca JAM de 24.000 BTU. Rotulado Nº 2376, ubicado en el SEMAER. Brig-Log. Limpieza completa del aparato, Limpieza del interior de la cañería, Provisión y cambio de motor compresor, Provisión y cambio de serpentinas, Provisión y carga de gas refrigerante, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador, Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora, Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora, Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador, Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador, Reparación de válvula inversora, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno, Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo, Provisión y colocación de correa del evaporador, Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías, Cambio de Aceite anticongelante, Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico, Cambio de Capacitor, Arreglo de chapería, Cambio de Capilar, Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad

LOTE Nº 4 - COMREGAER 320					
ITEM	**CODIGO**	**Cantidad**	**DESCRIPCION**	**PRESENTACION**	**UNIDAD DE MEDIDA**
1	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado Nº 1848. Limpieza completa del aparato. Limpieza del interior de la cañería. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y cambio de serpentinas. Provisión y carga de gas refrigerante. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor de evaporador. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora. Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador. Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador. Reparación de válvula inversora. Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno. Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo. Provisión y colocación de correa del evaporador. Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías. Cambio de Aceite anticongelante. Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico. Cambio de Capacitor. Arreglo de chapería. Cambio de Capilar. Cambio de Filtro de gas.	Evento	Unidad

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

2	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado: Limpieza completa del aparato. Limpieza del interior de la cañería. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y cambio de serpentinas. Provisión y carga de gas refrigerante. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor de evaporador. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del condensador. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora. Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador. Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador. Reparación de válvula inversora. Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno. Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo. Provisión y colocación de correa del evaporador. Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías. Cambio de Aceite anticongelante. Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico. Cambio de Capacitor. Arreglo de chapería. Cambio de Capilar. Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad
3	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1851. Limpieza completa del aparato. Limpieza del interior de la cañería. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y cambio de serpentinas. Provisión y carga de gas refrigerante. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor de evaporador. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del condensador. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora. Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador. Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador. Reparación de válvula inversora. Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno. Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo. Provisión y colocación de correa del evaporador. Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías. Cambio de Aceite anticongelante. Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico. Cambio de Capacitor. Arreglo de chapería. Cambio de Capilar. Cambio de Filtro de gas.	Evento	Unidad

COMANDO EN JEFE DE LAS FAA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UOC. Nº 4

4	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1860. Limpieza completa del aparato. Limpieza del interior de la cañería. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y cambio de serpentinas. Provisión y carga de gas refrigerante. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor de evaporador. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del condensador. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora. Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador. Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador. Reparación de válvula inversora. Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno. Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo. Provisión y colocación de correa del evaporador. Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías. Cambio de Aceite anticongelante. Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico. Cambio de Capacitor. Arreglo de chapería. Cambio de Capilar. Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad
5	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1861. Limpieza completa del aparato. Limpieza del interior de la cañería. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y cambio de serpentinas. Provisión y carga de gas refrigerante. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor de evaporador. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del condensador. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora. Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador. Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador. Reparación de válvula inversora. Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno. Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo. Provisión y colocación de correa del evaporador. Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías. Cambio de Aceite anticongelante. Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico. Cambio de Capacitor. Arreglo de chapería. Cambio de Capilar. Cambio de Filtro de gas.	Evento	Unidad

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AEREA DE LA NACION
UOC. Nº 4

6	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1238. Limpieza completa del aparato. Limpieza del interior de la cañería. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y cambio de serpentinas. Provisión y carga de gas refrigerante. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor de evaporador. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del condensador. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora. Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador. Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador. Reparación de válvula inversora. Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno. Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo. Provisión y colocación de correa del evaporador. Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías. Cambio de Aceite anticongelante. Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico. Cambio de Capacitor. Arreglo de chapería. Cambio de Capilar. Cambio de Filtro de gas.	Evento	Unidad
7	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1239. Limpieza completa del aparato. Limpieza del interior de la cañería. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y cambio de serpentinas. Provisión y carga de gas refrigerante. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor de evaporador. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del condensador. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora. Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador. Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador. Reparación de válvula inversora. Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno. Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo. Provisión y colocación de correa del evaporador. Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías. Cambio de Aceite anticongelante. Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico. Cambio de Capacitor. Arreglo de chapería. Cambio de Capilar. Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad

8	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1337. Limpieza completa del aparato. Limpieza del interior de la cañería. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y cambio de serpentinas. Provisión y carga de gas refrigerante. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor de evaporador. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del condensador. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora. Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador. Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador. Reparación de válvula inversora. Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno. Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo. Provisión y colocación de correa del evaporador. Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías. Cambio de Aceite anticongelante. Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico. Cambio de Capacitor. Arreglo de chapería. Cambio de Capilar. Cambio de Filtro de gas.	Evento	Unidad
9	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1338. Limpieza completa del aparato. Limpieza del interior de la cañería. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y cambio de serpentinas. Provisión y carga de gas refrigerante. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor de evaporador. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del condensador. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora. Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador. Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador. Reparación de válvula inversora. Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno. Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo. Provisión y colocación de correa del evaporador. Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías. Cambio de Aceite anticongelante. Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico. Cambio de Capacitor. Arreglo de chapería. Cambio de Capilar. Cambio de Filtro de gas.	Evento	Unidad

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UOC. Nº 4

10	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1339. Limpieza completa del aparato. Limpieza del interior de la cañería. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y cambio de serpentinas. Provisión y carga de gas refrigerante. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor de evaporador. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del condensador. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora. Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador. Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador. Reparación de válvula inversora. Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno. Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo. Provisión y colocación de correa del evaporador. Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías. Cambio de Aceite anticongelante. Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico. Cambio de Capacitor. Arreglo de chapería. Cambio de Capilar. Cambio de Filtro de gas.	Evento	Unidad
11	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1340. Limpieza completa del aparato. Limpieza del interior de la cañería. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y cambio de serpentinas. Provisión y carga de gas refrigerante. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor de evaporador. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del condensador. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora. Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador. Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador. Reparación de válvula inversora. Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno. Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo. Provisión y colocación de correa del evaporador. Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías. Cambio de Aceite anticongelante. Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico. Cambio de Capacitor. Arreglo de chapería. Cambio de Capilar. Cambio de Filtro de gas.	Evento	Unidad

12	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1341. Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del condensador. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora. Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora. Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador. Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador. Reparación de válvula inversora. Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno. Provisión y colocación de correa del evaporador. Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías. Cambio de Aceite anticongelante. Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico. Cambio de Capacitor. Arreglo de chapería. Cambio de Capilar. Cambio de Filtro de gas	Evento	Unidad

ANEXO D –FORMAULARIO Nº 1

LOTE Nº 1 -COMFAER 310							
ITEM	**CODIGO**	**Cantidad**	**DESCRIPCION**	**PRESENTACION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDEA: ROT. Nº 1799	EVENTO	Unidad		
2	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA RDC: ROT. Nº 2830	EVENTO	Unidad		
3	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDEA: ROT. Nº 1810	EVENTO	Unidad		
4	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 12.000 BTU MARCA MIDAS ROT. Nº 1800	EVENTO	Unidad		
5	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 1676	EVENTO	Unidad		
6	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA RDC ROT. Nº 2834	EVENTO	Unidad		
7	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 1812	EVENTO	Unidad		
8	72102305-001	2	A.A VENTANA DE 12.000 BTU MARCA TOKYO ROT. Nº 1793	EVENTO	Unidad		
9	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 1811	EVENTO	Unidad		
10	72102305-001	2	A.A TIPO VENTANA DE 12.000 BTU MARCA WESTINGHOUSE ROT. Nº 611	EVENTO	Unidad		
11	72102305-001	2	A.A TIPO VENTANA DE 18.000 BTU MARCA SPRINGER	EVENTO	Unidad		

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

			ROT. Nº 1399				
12	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA RDC ROT. Nº 2832	EVENTO	Unidad		
13	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA JAM ROT. Nº 2191	EVENTO	Unidad		
14	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA MIDAS ROT. Nº 1804	EVENTO	Unidad		
15	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDAS ROT.Nº 1805 D	EVENTO	Unidad		
16	72102305-001	2	A.A VENTANA DE 12.000 BTU MARCA GOODWEATHER ROT. Nº 612	EVENTO	Unidad		
17	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA RDC ROT. Nº 2836	EVENTO	Unidad		
18	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA JAMES ROT. Nº 2554	EVENTO	Unidad		
19	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA JAMES ROT. Nº 2555	EVENTO	Unidad		
20	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA JAM ROT. Nº 2553	EVENTO	Unidad		
21	72102305-001	3	A.A CENTRAL DE 60.000 BTU ROT. Nº 0020	EVENTO	Unidad		
22	72102305-001	3	A.A CENTRAL DE 60.000 BTU ROT. Nº 0023	EVENTO	Unidad		
23	72102305-001	3	A.A CENTRAL DE 60.000 BTU ROT. Nº 0021	EVENTO	Unidad		
24	72102305-001	3	A.A CENTRAL DE 60.000 BTU ROT. Nº 0022	EVENTO	Unidad		
25	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 12.000 BTU MARCA MIDEA ROT. 2327	EVENTO	Unidad		
26	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA RDC ROT. Nº 2840	EVENTO	Unidad		
27	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA RDC ROT. 2828	EVENTO	Unidad		
28	72102305-001	2	A.A VENTANA DE 18.000 BTU MARCA SPRINGER ROT. Nº 1809	EVENTO	Unidad		
29	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA MIDAS ROT. 1807	EVENTO	Unidad		
30	72102305-001	2	A.A VENTANA DE 12.000 BTU MARCA SPRINGER ROT. Nº 250	EVENTO	Unidad		
31	72102305-001	2	A.A VENTANA DE 12.000 BTU MARCA CONSUL ROT. Nº 1359	EVENTO	Unidad		

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

32	72102305-001	2	A.A VENTANA DE 12.000 BTU MARCA RDC ROT. Nº 2837	EVENTO	Unidad		
33	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº	EVENTO	Unidad		
34	72102305-001	3	A.A TIPO ESPLIT DE 48.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 2827	EVENTO	Unidad		
35	72102305-001	3	A.A TIPO ESPLIT DE 48.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 2824	EVENTO	Unidad		
36	72102305-001	3	A.A TIPO ESPLIT DE 48.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 2825	EVENTO	Unidad		
37	72102305-001	3	A.A TIPO ESPLIT DE 48.000 BTU MARCA ELECTRA ROT. Nº 1647	EVENTO	Unidad		
38	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 18.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 2328	EVENTO	Unidad		
39	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 12.000 BTU MARCA RDC ROT. Nº 2835	EVENTO	Unidad		
40	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 1803	EVENTO	Unidad		
41	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 12.000 BTU MARCA VCP ROT. Nº 1652	EVENTO	Unidad		
42	72102305-001	2	A.A TIPO ESPLIT DE 12.000 BTU MARCA VCP ROT. Nº 1651	EVENTO	Unidad		
43	72102305-001	3	A.A TIPO SPLIT DE 48.000 BTU MARCA ELECTRA ROT. Nº 1648	EVENTO	Unidad		
44	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 48.000 BTU MARCA MIDAS ROT. Nº 1649	EVENTO	Unidad		
45	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 48.000 BTU MARCA ELECTRA ROT. Nº 1704	EVENTO	Unidad		
46	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 48.000 BTU MARCA ELECTRA ROT. Nº 1650	EVENTO	Unidad		
47	72102305-001	3	A.A TIPO SPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDAS ROT. Nº 1801	EVENTO	Unidad		
48	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 12.000 BTU MARCA JAM ROT.Nº 2190	EVENTO	Unidad		
49	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 12.000 BTU MARCA JAM ROT. Nº 2838	EVENTO	Unidad		
50	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET. ROT. Nº 3199	EVENTO	Unidad		
51	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET. ROT. Nº 3200	EVENTO	Unidad		

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

52	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET ROT. Nº 3201	EVENTO	Unidad		
53	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET ROT. Nº 3202	EVENTO	Unidad		
54	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET ROT. Nº 3203	EVENTO	Unidad		
	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET. ROT. Nº 3204	EVENTO	Unidad		
56	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET. ROT. Nº 3205	EVENTO	Unidad		
57	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET ROT. Nº 3206	EVENTO	Unidad		
58	72102305-001	2	A.A TIPO SPLIT DE 24.000 BTU MARCA JET. ROT. Nº 3207	EVENTO	Unidad		
TOTAL							

LOTE Nº 2 - IBA 311							
ITEM	**CODIGO**	**Cantidad**	**DESCRIPCION**	**PRESENTACION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102305-001	2	Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 24.000 BTU/h tipo SPLIT.	Evento	Unidad		
2	72102305-001	2	Reparacion y mantenimiento de Acondicionador de Aire de 24.000 BTU/h tipo SPLIT.	Evento	Unidad		
3	72102305-001	3	Reparacion y Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 24.000 BTU/h tipo de ventana.	Evento	Unidad		
4	72102305-001	7	Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 24.000 BTU/h tipo de ventana.	Evento	Unidad		
5	72102305-001	13	Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 18.000 BTU/h tipo de ventana.	Evento	Unidad		
6	72102305-001	4	Reparacion y mantenimiento de Acondicionador de Aire de 18.000 BTU/h tipo SPLIT.	Evento	Unidad		
7	72102305-001	3	Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo SPLIT.	Evento	Unidad		
8	72102305-001	2	Reparacion y Mantenimiento de Acondicionador de Aire	Evento	Unidad		

			de 18.000 BTU/h tipo de ventana.				
9	72102305-001	2	Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 17.000 BTU tipo de ventana.	Evento	Unidad		
10	72102305-001	2	Reparacion y Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 17.000 BTU/h tipo de ventana.	Evento	Unidad		
11	72102305-001	10	Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo SPLIT.	Evento	Unidad		
12	72102305-001	4	Reparación y mantenimiento de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo SPLIT.	Evento	Unidad		
13	72102305-001	4	Reparacion y Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU/h tipo de ventana.	Evento	Unidad		
14	72102305-001	15	Mantenimiento de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo de ventana.	Evento	Unidad		
TOTAL							

LOTE Nº 3 - BRIGADA LOGISTICA 314							
ITEM	**CODIGO**	**Cantidad**	**DESCRIPCION**	**PRESENTACION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 18.000 BTU. Rotulado Nº 2198.	Evento	Unidad		
2	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 18.000 BTU. Rotulado Nº 2197.	Evento	Unidad		
3	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo Split, marca MIDEA de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2252.	Evento	Unidad		
4	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo Split, marca MIDEA de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2196.	Evento	Unidad		
5	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo Split, marca MIDEA	Evento	Unidad		

			de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2370.				
6	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo Split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2371.	Evento	Unidad		
7	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2372.	Evento	Unidad		
8	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2373.	Evento	Unidad		
9	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo Split, marca MATSUI de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2368.	Evento	Unidad		
10	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MATSUI de 18.000 BTU. Rotulado Nº 2369.	Evento	Unidad		
11	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo Split, marca GOTZE de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2411.	Evento	Unidad		
12	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca GOTZE de 36.000 BTU. Rotulado Nº 2412.	Evento	Unidad		
13	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo Split, marca KONER de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2141.	Evento	Unidad		
14	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca KONER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 2142.	Evento	Unidad		
15	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca KONER de 24.000 BTU. Rotulado Nº 2143.	Evento	Unidad		
16	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de	Evento	Unidad		

			Acondicionador de Aire, tipo Split, marca MIDAS de 12.000 BTU. Rotulado N° 1812.				
17	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CONSUL de 12.000 BTU. Rotulado N° 962.	Evento	Unidad		
18	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CONSUL de 12.000 BTU. Rotulado N° 1053.	Evento	Unidad		
19	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CONSUL de 12.000 BTU. Rotulado N° 1073.	Evento	Unidad		
20	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca CARRIER de 12.000 BTU. Rotulado N° 261,.	Evento	Unidad		
21	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca SPRINGER de 18.000 BTU. Rotulado N° 35.	Evento	Unidad		
22	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca JAM de 24.000 BTU. Rotulado N° 237.	Evento	Unidad		
23	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca JAM de 24.000 BTU. Rotulado N° 2376.	Evento	Unidad		
TOTAL							

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

LOTE Nº 4 - COMREGAER 320							
ITEM	**CODIGO**	**Cantidad**	**DESCRIPCION**	**PRESENTACION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1848.	Evento	Unidad		
2	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS.	Evento	Unidad		
3	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1851.	Evento	Unidad		
4	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1860.	Evento	Unidad		
5	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1861.	Evento	Unidad		
6	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1238.	Evento	Unidad		
7	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1239.	Evento	Unidad		
8	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1337.	Evento	Unidad		
9	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1338.	Evento	Unidad		
10	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1339.	Evento	Unidad		

11	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1340.	Evento	Unidad		
12	72102305-001	1	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1341.	Evento	Unidad		
TOTAL							

TOTAL GENERAL:
[Las columnas de marca y procedencia no serán utilizadas en los casos de prestación de servicios y en caso de ser completadas por el Oferente no será considerada como motivo de invalidez de la oferta]
Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*
Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*
El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma*

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UOC. Nº 4

ROLANDO ANTONIO RODAS MARTINEZ
CAP AVL – JEFE UOC Nº 4