Asunción, 6 de setiembre del 2018

ADDENDA 06 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/2018 "ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES Y MACROMEDIDORES" ID N° 341931

1) **Se modifica en la Sección III. Suministros Requeridos. Detalle Técnico. Item 1 y Item 2. Punto 11.**

Donde Dice:

11.- Visor plano de vidrio encapsulado (como mínimo 6mm) en cobre o acero inoxidable-

Pasa a Decir:

11. Visor plano de vidrio encapsulado de 3 a 6 mm en cobre o acero inoxidable con anillo de cierre en latón o plástico o relojería encamisada en cuerpo de latón con anillo de cierre en latón o plástico.

Abg. Juan Pablo Morínigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Abg. Carlos Ocampos, Gerente
Gerencia Unidad Operativa de Contrataciones