UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Químicas

03/09/2012

ADENDA Nº 2

Contratación Directa
"MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS"

Nro. de Expediente: 329784 ID Nº: 237614

Sres. OFERENTES

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Quimicas realiza modificaciones en las especificaciones tecnicas según se detalla:

Especificaciones Técnicas y materiales a utilizar

Donde dice: Conductores eléctricos **(especificar marca y origen).**

Debe decir ahora :
Los conductores eléctricos a ser utilizados deben nuevos y deben ajustarse a las sgtes., especificaciones.

Conductores eléctricos multifilares:

1) **Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando.**
2) **Aislación en PVC 70º C , del tipo antillama.**
3) **Tension de servicio 750 V.**
4) **Especificar marca y País origen de fabricación.**
5) **Adjuntar fotocopia del catálogo técnico del conductor ofertado.**

Conductores eléctricos del tipo NYY

1) **Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando.**
2) **Aislación en PVC 70ºC, del tipo antillama.**
3) **Tensión de servicio 0,6/1,0 KV**
4) **Especificar marca y País origen de fabricación.**
5) **Adjuntar fotocopia de catálogo técnico del material ofertado.**

Donde dice: Disyuntores termomagnéticos TM (especificar marca y origen).

Debe decir ahora :

Los disyuntores termomagnéticos (TM) a ser utilizados deben ser nuevos y deben ajustarse a las sgtes., especificaciones:

1) **Se deben mencionar la marca y País origen de fabricación.**
2) **Adjuntar fotocopia del catálogo técnico del material ofertado.**

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - VITAM IMPENDERE VERO - CIUDAD UNIVERSITARIA - SAN LORENZO - PARAGUAY

CP Sonia Unzain
Jefe de Dpto. de la UOC