DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

# ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

# A N D E

## LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 1471/2019

# "Adquisición de Cables de Distribución"

## COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 1

Asunción, 24 de junio de 2019

**Al Oferente**

**Señor(es):**

Hemos recibido de potenciales oferentes la siguiente consulta, cuya respuesta damos a continuación:

**Consulta Nº 01:**
Para el Lote N° 7 - Cable unipolar de cobre subterráneo para MT, de 240 mm2, para uso en subestaciones, consultamos a la convocante si la corriente de corto-circuito monofásico para la pantalla metálica, sección 4.1.5 de la EE.TT 03.24.29, será de: 25 kA o 32 kA?

**Repuesta N° 01:**
Al respecto, favor considerar para la Elaboración de sus ofertas, que el cable subterráneo debe ser para 32 kA de corriente de corto circuito ("ítem B1" de la tabla1 – EE.TT 03.24.29).

**Consulta Nº 02:**

Para el lote 7, se solicita:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Cable unipolar de cobre subterráneo para M.T., de 240 mm2, para uso en subestaciones. | 03.24.29 |

Y en la EE.TT.03.24.29 dice lo siguiente:

1.2. Estas Especificaciones comprenden los siguientes ítems:

**Tabla 1**

| ÍTEM | | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| A | A1 | Cable unipolar de cobre subterráneo con aislación en EPR 105 o HEPR 105 de M.T., de 150 mm², para Icc monofásico de 25 kA |
| | A2 | Cable unipolar de cobre subterráneo con aislación en EPR 105 o HEPR 105 de M.T., de 240 mm², para Icc monofásico de 25 kA |
| | A3 | Cable unipolar de cobre subterráneo con aislación en EPR 105 o HEPR 105 de M.T., de 400 mm², para Icc monofásico de 25 kA |
| | A4 | Cable unipolar de cobre subterráneo con aislación en EPR 105 o HEPR 105 de M.T., de 500 mm², para Icc monofásico de 25 kA |
| B | B1 | Cable unipolar de cobre subterráneo con aislación en EPR 105 o HEPR 105 de M.T., de 240 mm², para Icc monofásico de 32 kA |
| | B2 | Cable unipolar de cobre subterráneo con aislación en EPR 105 o HEPR 105 de M.T., de 400 mm², para Icc monofásico de 32 kA |
| | B3 | Cable unipolar de cobre subterráneo con aislación en EPR 105 o HEPR 105 de M.T., de 500 mm², para Icc monofásico de 32 kA |

---

Favor aclarar cuál de las opciones de corriente de cortocircuito de la pantalla es solicitada, De 25kA o de 32kA? Es decir, se debe cotizar el ítem A2 o el B1 de las Especificaciones Técnicas.

**Repuesta N° 02:**

Al respecto, favor remitirse a la respuesta de la Consulta N°1.

Les saludamos muy atentamente,

**ANDE**

Nadia Nuñez
DD/DSM