ACLARACION N° 1 de fecha 13/11/2019

Ref: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 07/2019 ADQUISICIÓN DE CHAPAS

CONVOCANTE: Gobernación de Cordillera

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Gobernación de Cordillera comunica por la presente que se realizan ACLARACIONES sobre el Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo con CONSULTAS realizadas por potenciales oferentes, quedando las mismas redactadas de la siguiente manera:

CONSULTA:

En la parte de Suministros Requeridos en donde dice Descripción se lee "Chapa de Zinc N° 0,27 ondulada de 0,90 x 3m" mi duda es respecto al "N° 0,27" ¿Esto se refiere al espesor de la chapa que sería de 0,27 mm o se refiere a la chapa N° 27 con espesor de 0,40mm?.

RESPUESTA A LA CONSULTA SOBRE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:
Se refiere al espesor de la chapa que sería de 0,27 mm.

Lic. Miguel Ruiz Diaz
ENCARGADO UOC