ADENDA N° 1 /2020

San Miguel, 30 de junio de 2020.

Señores Oferentes.

Por la presente se elabora la Adenda N° 1 correspondiente al llamado **ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN AUTÓNOMO. IDN° 377.261** considerando las observaciones realizada por la DNCP según Nota DNCP N° 11479 / 2020.-

Observación 1.

Se procede a modificar la fecha tope de consulta.

Observación 2.

Se remite dictamen correspondiente

Observación 3.

Se corrigió la línea presupuestaria del Plan Anual de Contrataciones, ajustando el Objeto de Gasto que corresponde al llamado.

Observación 4.

El apartado queda establecida de la siguiente manera:

7. Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente individual o de cada miembro en caso de consorcio, se considerarán los siguientes índices: **años 2016-2017-2018**

a) Contribuyente de IRACIS. Deberán cumplir con los siguientes parámetros:
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo

b) Contribuyentes de IRPC. Deberán cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 últimos ejercicios fiscales.

c) Contribuyentes de IRP. Deberán cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 últimos ejercicios fiscales.

d) Contribuyentes exclusivamente de IVA General
Deberá cumplir el siguiente parámetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 últimos meses

7.1. Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

a) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para procesos de SBE.
b) Balance General y cuadro de resultados de los años 2016-2017-2018 / para contribuyente de IRACIS
c) IVA General de los últimos 3 meses, para contribuyentes solo de IVA General
d) Formulario 106 de los últimos 3 años para contribuyentes del IRP

e) Formulario 104 de los últimos 3 años para contribuyentes de Renta Personal 2016-2017-2018.

Observación 5

El apartado del PBC queda redactado de la siguiente manera

8.Experiencia Requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente individual o de cada miembro en caso de consorcio, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en venta de bienes iguales a lo solicitado en el presente llamado con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al **30** % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: **2** años. **2018 y 2019**

Observación 6.

Las especificaciones técnicas quedan establecidas de la siguiente forma

No. De Artículo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas
1	**Artefacto para Alumbrado con tecnología LED**	• Largo: 700 mm • Ancho: 350 mm • Alto: 80 mm • Voltaje de Entrada: DC 24-65V • Eficacia de la Luz del Artefacto:> 95% • Vida Útil del LED: >100000 horas • Potencia Clasificada: 100W • Temperatura de Color: 5700K • Material de la Carcaza: Fundición de Aluminio • Flujo luminoso del LED:> 130 lm • Índice de coloración: Ra> 75% • Grado de Protección: IP 68 • Flujo luminoso total: >13000lm • Fuente de Luz: chips LED • Garantía: 5 años
2	**Paneles Solares**	• Cantidad: 2 (dos) unidades por cada sistema de iluminación • Largo: 1450 mm • Ancho: 670 mm • Espesor: 35 mm • Capacidad de Generación de Energía: 150 (ciento cincuenta) W por Panel • Material de Fabricación de las Celdas Solares: Silicio mono-cristalino • Cantidad de Células Solares por cada Panel: 36 (treinta y seis) • Tasa de Conversión: 17% • Voltaje de Circuito Abierto: 23.8 V • Corriente de Corto Circuito: 8.29 A • Voltaje Máximo de Energía: 18.54 V • Corriente Máxima de Energía: 8.09 A • Caja de Conexiones: IP 65 con conector MC4 • Vidrio Delantero: vidrio templado bajo en hierro y alto en transmisión de 3,2 mm de espesor • Temperatura de Trabajo (°C): -40 +85 • Grado de Protección del Panel: IP 65 • Garantía de Funcionamiento y Duración Mínima: 10 (diez) años
3	**Baterías de Litio**	• Tipo: sellada, con conectores para conexión a los paneles solares y artefacto de iluminación • Placa inteligente de regulación de intensidad incluida • Capacidad: 750 WH • Voltaje del sistema: 15 V

		• Protección Eléctrica de Cortocircuito Corriente: 40 A - Tiempo de Reacción: <0,8 ms • Corriente de Protección para Sobre-Intensidad de Corriente: 20 A - Tiempo de reacción <2s • Temperatura de Trabajo (°C): -10 +55 • Vida útil: carga/descarga de 2.000 veces • Garantía: 5 (cinco) años • Grado de Protección: IP 65 • Sistema de encendido/apagado automático a la presencia de luz solar • El sistema de baterías se encarga de distribuir la energía para las cargas/luminaria. No se necesita de un dispositivo cargador por separado.

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
Departamento de Misiones

Lic. Enrique Correa Velazquez
Responsable UOC